

公示用

令和6年度

設計書

あいの里共同溝設備保守点検業務

本設計書で使用している建築保全業務労務単価は「R5年度版」です。
(設計時点でR6年度版が未公表のため)

札幌市建設局土木部道路設備課

あいの里共同溝設備保守点検業務

業務委託費 円

業務価格 円

消費税等相当額 円

業務説明

1. 概要

札幌市建設局が所管するあいの里共同溝について、付帯設備の機能低下を防ぐため、また事故等を未然に防止するため、点検、測定、試験等を行い、共同溝の維持管理を行うものである。

(1) 1カ月点検 : 毎月1回実施(6カ月点検実施月除く)

(2) 6カ月点検 : 年2回実施(5月と11月を予定)

(3) 中央監視装置総合点検 : 年1回実施(11月を予定)、月点検12回

(4) 酸素警報設備点検 : 月点検11回 総合点検は実施しない

(6) 臨時点検 : 委託者から指示があった場合、事故等が発生した場合に実施

2. 履行期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

3. 仕様書

別紙「令和6年度 あいの里共同溝設備保守点検業務 仕様書」による。

第1号 1カ月点検 内訳書

円

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	単算番号
分電盤点検 分電盤・接地端子盤・ト アヒター盤	10面まで	面	10				
分電盤点検 分電盤・接地端子盤・ト アヒター盤	11面から20面まで	面	7				
低圧機器点検		個	84				
照明器具点検	3,000m2	100 m2	30				
動力盤点検 動力盤・監視盤・監視中継器盤	10面まで	面	10				
動力盤点検 動力盤・監視盤・監視中継器盤	11面から20面まで	面	10				
動力盤点検 動力盤・監視盤・監視中継器盤	21面から40面まで	面	3				
排風機点検		台	3				
排風機点検	2台目以降	台	3				
排水ポンプ点検		台	22				
インターホン点検	親機・子機	台	16				
インターホン点検	スピーカー	台	24				
構造物等点検	3,000m2	100 m2	30				
計							

第2号 6カ月点検内訳書

円

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	単算番号
分電盤点検 接地端子盤・ドアヒーター盤	20回路未満	面	16				
分電盤点検 分電盤	20回路以上	面	1				
照明器具点検		台	266				
動力盤点検 動力盤・監視盤・監視中継器盤	10回路未満	面	23				
排風機点検		台	6				
排水ポンプ点検		台	22				
インターホン点検	親機、増幅器	台	1				
インターホン点検	子機	台	15				
インターホン点検	スピーカー	台	24				
消火器点検	粉末消火器(蓄圧式)	台	40				
構造物等点検	出入口5箇所 3000m ²	箇所	5				
計							

第3号 中央監視装置ほか点検内訳書

円

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	単算番号
中央監視装置総合点検	savic- netEVmodel10	式	1				
セントラル周辺機器点検	CLA60A、SRU、 BPS ZM、UPS	式	1				
入出力ポイント点検	デジタルポイント (23点)	式	1				
中央監視装月点検	(12カ月分)	式	1				
酸素警報装置月点検	10面まで (11カ月分)	面	10				
酸素警報装置月点検	11面から20面まで (11カ月分)	面	5				
自家用電気工作物年次点検立会		式	1				
計							