

質 問 票 に 対 す る 回 答 票

令和6年7月24日

開札予定日時	令和6年7月31日（水） 10時30分
調達件名	伏古川融雪管投雪監視棟機械警備業務
質 問 内 容	1.火災警報については、建物既設の自動火災報知機から機械警備システムへの移報により監視を行う方式でよろしいでしょうか。 2.前回の入札執行調書をご開示願います。

令和6年7月24日

回 答 内 容	1. 建物内既設火災受信機から機械警備システムへの移報により監視を行います。 2. 道路維持課の事務室で公開しておりますので、ご来庁ください。
------------------	---