

質 問 票 に 対 す る 回 答 票

令和 6 年 7 月 24 日

開札予定日時	令和 6 年 7 月 31 日（水） 10 時 30 分
調達件名	伏古川融雪管投雪監視棟機械警備業務
質 問 内 容	1 1 警報機器の保守点検について 3 カ月に 1 回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。 弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっております。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。 1 3 書類の提出について 提出する警備報告書・保守点検報告書・完了届の様式は任意書式でよろしいでしょうか。

令和 6 年 7 月 25 日

回 答 内 容	11 3 ヶ月に 1 回、警備対象現場にて設置機器の外観目視点検を含めた機能確認をしていただくこととしております。 13 警備報告書及び保守点検報告書については、任意様式で問題ありません。 完了届については、「役務一第 9 号様式 完了届」でのご提出をお願いいたします。
------------------	---