

質問票に対する回答票

令和6年6月20日

開札予定日時	令和6年7月3日(水) 10時50分
調達件名	環状通エルムトンネルで使用する業務用電力
質問内容	<p>仕様書の「2 調達使用 / (1) 供給電気方式等 / オ 受電方式」の項目に「2回線受電」と記載がありますが、予備線や予備電源の電力の数値に関しては、公表されている資料内で記載を見つけることができません。</p> <p>予備電力は何kWになりますでしょうか。ご教示ください。</p>

令和6年6月21日

回答内容	<p>仕様書の誤りです。</p> <p>「2回線受電」ではなく「1回線受電」となります。</p> <p>仕様書を訂正し、再度告示させていただきます。</p>
------	--