

電力調達仕様書（高圧）

1 概要

（1）適用範囲

本仕様書は、環状通エルムトンネルで使用する電力の調達について適用する。

（2）需要場所

環状通エルムトンネル（札幌市北区北 18 条西 10 丁目他）
（供給地点特定番号 01-1983-9852-4180-1002-4000）

（3）用途

トンネル施設

2 調達仕様

（1）供給電気方式等

ア 供給電気方式

交流 3 相 3 線式

イ 供給電圧（標準電圧）

6,000 V

ウ 計量電圧（標準電圧）

6,000 V

エ 標準周波数

50 Hz

オ 受電方式

1 回線受電

（2）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 120 kW

イ 予定使用電力量 420,482 kWh

なお、各月の予定使用電力量は契約単価積算内訳書のとおりであり、実際の使用電力量を保障するものではない。

（3）調達期間

令和 8 年 10 月 1 日 0 時から令和 9 年 9 月 30 日 24 時まで

（4）需給地点

北海道電力ネットワーク株式会社より引き込みの札幌市の区分開閉器電源側接続点。

なお、配電塔番号等は託送サービスセンターに確認のこと。

（5）電気工作物の財産分界点

需給地点と同じ

(6) 保安上の責任分界点

需給地点と同じ

(7) 力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。)

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件(適用期間を含む)によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 添付資料

(1) 過去の月別使用電力量実績

