様式６-３

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義 ※需要場所と異なる場合のみ記載	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事業者との契約種別	予定 契約 電力等		年間予定 使用電力 使用量 (kWh)												発注課及び連絡先
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量					R8年10月	R8年11月	R8年12月	R9年1月	R9年2月	R9年3月	R9年4月	R9年5月	R9年6月	R9年7月	R9年8月	R9年9月	
1	札幌駅前通地下歩行空間		060-0002	大通西３丁目～北３条西４丁目	〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市建設局土木部道路維持課	01-1033-0100-3032-7500-4000	地下施設の	交流３相３線式	6,000	6,000	50	2回線受電	北海道電力株式会社より引込みの札幌市の区分開閉器電源側接続点。 なお、配電塔番号等は託送サービスセンターに確認のこと。	需給地点に同じ	需給地点に同じ	有	非常用発電機 6,600V 750kVA	無		北海道電力株式会社	業務用ウィークエンド電力	365	KW	別紙のとおり												建）土木部道路維持課 ℡011-211-2632
2	西２丁目地下歩道		060-0001	大通西１丁目～北１条西２丁目	〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市建設局土木部道路維持課	01-1033-0100-3991-0000-4000	地下施設の	交流３相３線式	6,000	6,000	50	2回線受電	北海道電力株式会社より引込みの札幌市の区分開閉器電源側接続点。 なお、配電塔番号等は託送サービスセンターに確認のこと。	需給地点に同じ	需給地点に同じ	無		無		北海道電力株式会社	業務用ウィークエンド電力	32	KW	別紙のとおり												建）土木部道路維持課 ℡011-211-2632
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			