

様式 6-3

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気 事業者との 契約種別	予定 契約 電力等	年間予定 使用電力 使用量 (kWh)												発注課及び連絡先
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量				R8年10 月	R8年11 月	R8年12 月	R9年1月	R9年2月	R9年3月	R9年4月	R9年5月	R9年6月	R9年7月	R9年8月	R9年9月	
1	札幌駅北口駅前広場地下駐 車場		060-0807	札幌市北区北7条西3丁 目	建設局土木部道路維持課	1-1033-0602-4031-0002-400	地下施設 の照明等	交流3相3線式	6,000	6,000	50	1回線受電	北海道電力株式会社より引込み の札幌市の区分閉器電源側 接続点。 なお、配電塔番号等は託送サ ビスセンターに確認のこと。	需給地点	需給地点	有	排煙装置及び 排水ポンプ、避 難誘導灯など の防災及び避 難設備用 500kVA	無		アーバンエ ナジー株式 会社	業務用 ウィークエン ド電力	143 KW	別紙のとおり												建)土木部道路維持課 TEL011-211-2632