

公示用

令和8年度

設計書

アンダーパス等施設照明・排水設備保守点検業務

本設計書で使用している建築保全業務労務単価は「R7年度版」です。  
(設計時点でR8年度版が未公表のため)

札幌市建設局土木部道路設備課

## アンダーパス等施設照明・排水設備保守点検業務

業務委託費

円

内訳

業務価格

円

消費税等相当額

円

### 業務説明

#### 1 業務概要

市内7箇所のアンダーパス等施設のトンネル照明設備及び排水ポンプ設備について、年間保守、点検、整備を行う。

#### 2 履行期間

令和8年 4月 1日 から 令和9年 3月31日 まで

#### 3 業務仕様

別添「アンダーパス等施設照明・排水設備保守点検業務 仕様書」のとおり

アンダーパス等施設照明・排水設備保守点検業務

|         |   |
|---------|---|
| 業務委託費   | 円 |
| 業務価格    | 円 |
| 消費税等相当額 | 円 |

総括内訳

| 名称           | 形質                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要  | 備考    |
|--------------|----------------------|----|----|----|----|-----|-------|
| 直接人件費①       |                      | 式  | 1  |    |    |     | 第1号内訳 |
| 交通誘導警備員費     |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 直接物品費①       |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 直接物品費(積上分)   | 東8丁目・苗穂アンダーパスポンプ整備部品 | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 直接物品費計①      |                      |    |    |    |    |     |       |
| 直接業務費(積上分)   | 高所作業車                | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 直接業務費計①      |                      |    |    |    |    |     |       |
| 業務管理費①       |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 業務原価①        |                      |    |    |    |    |     |       |
| 一般管理費等①      |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 業務価格①        |                      |    |    |    |    |     |       |
| アンダーパス照明器具清掃 |                      | 式  | 1  |    |    |     | 第9号内訳 |
| 直接人件費計②      |                      |    |    |    |    |     |       |
| 直接物品費②       |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 直接業務費計②      |                      |    |    |    |    |     |       |
| 業務管理費②       |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 業務原価②        |                      |    |    |    |    |     |       |
| 一般管理費等②      |                      | 式  | 1  |    |    |     |       |
| 業務価格②        |                      |    |    |    |    |     |       |
| 業務価格再計       |                      |    |    |    |    |     |       |
| 消費税等相当額      |                      | 式  | 1  |    |    | 10% |       |
| 業務委託費        |                      |    |    |    |    |     |       |

## 直 接 人 件 費

金 円

## 第1号内訳

| 名 称                    | 形 質                    | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考   |
|------------------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----|-------|
| 東8丁目アンダーパス<br>設備保守点検   |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第2号内訳 |
| 苗穂アンダーパス<br>設備保守点検     |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第3号内訳 |
| 菊水アンダーパス<br>設備保守点検     |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第4号内訳 |
| 百合が原公園アンダーパス<br>設備保守点検 |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第5号内訳 |
| 篠路アンダーパス<br>設備保守点検     |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第6号内訳 |
| もみじ台通アンダーパス<br>設備保守点検  |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第7号内訳 |
| 三里川ポンプ場<br>設備保守点検      |                        | 式  | 1  |     |     |     | 第8号内訳 |
| 臨時点検                   |                        | 式  | 1  |     |     |     |       |
| 排水ポンプ整備費<br>労務費        | 東8丁目アンダーパス<br>苗穂アンダーパス | 式  | 1  |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
|                        |                        |    |    |     |     |     |       |
| 計                      |                        |    |    |     |     |     |       |

## 東8丁目アンダーパス 設備保守点検

金 円

## 第2号内訳

| 名 称                      | 形 質                               | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 頓 | 摘要 | 単算番号 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回)  | 点灯状態                              | m <sup>2</sup> | 55  |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)    | 10面まで                             | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)       | 10面まで<br>照明、ポンプ                   | 面              | 4   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1ヶ月点検 (12回)    | 発電装置、配電盤、補機<br>(1D、1W、1M適用)       | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)       | 雑用水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)     | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明・街路灯<br>3ヶ月点検 (4回) | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)             | 基              | 133 |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | ディーゼル、低圧、簡易<br>ラジエータ式、125kVA以下    | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)        | 雑排水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)      | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯          | 組              | 4   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)     | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満                  | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)          | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり        | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 照明制御盤<br>1年点検 (1回)       | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)      | 10回路以上                            | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1年点検 (1回)      | ディーゼル (4気筒)、低圧<br>ラジエータ式、125kVA以下 | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)         | 雑排水<br>10m1回当たり                   | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)       | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)      | 外灯<br>灯具、支持具                      | 台              | 126 |     |     |    |      |
| 計                        |                                   |                |     |     |     |    |      |

苗穂アンダーパス 設備保守点検

金 円

第3号内訳

| 名 称                      | 形 質                        | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 頓 | 摘要 | 単算番号 |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回)  | 点灯状態                       | m <sup>2</sup> | 71  |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)    | 10面まで                      | 面              | 5   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)       | 10面まで<br>照明、ポンプ            | 面              | 3   |     |     |    |      |
|                          |                            |                |     |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)       | 雑用水槽                       | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)     | 雑排水<br>「周期I」適用             | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明・街路灯<br>3ヶ月点検 (4回) | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)      | 基              | 276 |     |     |    |      |
|                          |                            |                |     |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)        | 雑排水槽                       | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)      | 雑排水<br>「周期I」適用             | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯   | 組              | 5   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)     | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満           | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 分電盤・開閉器箱<br>1年点検 (1回)    | 20回路未満                     | 面              | 4   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)          | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 照明制御盤<br>1年点検 (1回)       | 20回路未満                     | 面              | 1   |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)      | 10回路以上                     | 面              | 2   |     |     |    |      |
|                          |                            |                |     |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)         | 雑排水<br>10m1回当たり            | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)       | 雑排水<br>「周期I」適用             | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)      | 外灯<br>灯具、支持具               | 台              | 263 |     |     |    |      |
| 計                        |                            |                |     |     |     |    |      |

菊水アンダーパス 設備保守点検

金 円

第4号内訳

| 名 称                      | 形 質                               | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 頓 | 摘要 | 単算番号 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回)  | 点灯状態                              | m <sup>2</sup> | 119 |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)    | 10面まで                             | 面              | 6   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)       | 10面まで<br>照明、ポンプ                   | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1ヶ月点検 (12回)    | 発電装置、配電盤、補機<br>(1D、1W、1M適用)       | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)       | 雑用水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)     | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明・街路灯<br>3ヶ月点検 (4回) | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)             | 基              | 140 |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | ディーゼル、低圧、簡易<br>ラジエータ式、125kVA以下    | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)        | 雑排水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)      | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯          | 組              | 4   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)     | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満                  | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 分電盤・開閉器箱<br>1年点検 (1回)    | 20回路未満                            | 面              | 5   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)          | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり        | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 照明制御盤<br>1年点検 (1回)       | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)      | 10回路以上                            | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1年点検 (1回)      | ディーゼル (6気筒)、低圧<br>ラジエータ式、125kVA以下 | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)         | 雑排水<br>10m1回当たり                   | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)       | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)      | 外灯<br>灯具、支持具                      | 台              | 127 |     |     |    |      |
| 計                        |                                   |                |     |     |     |    |      |

百合が原公園アンダーパス 設備保守点検

金 円

第5号内訳

| 名 称                      | 形 質                               | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 単算番号 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回)  | 点灯状態                              | m <sup>2</sup> | 48  |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)    | 10面まで                             | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)       | 10面まで<br>照明、ポンプ                   | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1ヶ月点検 (12回)    | 発電装置、配電盤、補機<br>(1D、1W、1M適用)       | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)       | 雑用水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)     | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明・街路灯<br>3ヶ月点検 (4回) | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)             | 基              | 46  |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | ディーゼル、低圧、簡易<br>ラジエータ式、125kVA以下    | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)        | 雑排水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)      | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯          | 組              | 4   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)     | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満                  | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 分電盤・開閉器箱<br>1年点検 (1回)    | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)          | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり        | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 照明制御盤<br>1年点検 (1回)       | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)      | 10回路以上                            | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1年点検 (1回)      | ディーゼル (4気筒)、低圧<br>ラジエータ式、125kVA以下 | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)         | 雑排水<br>10m1回当たり                   | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)       | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)      | 外灯<br>灯具、支持具                      | 台              | 28  |     |     |    |      |
| 計                        |                                   |                |     |     |     |    |      |

篠路アンダーパス 設備保守点検

金 円

第6号内訳

| 名 称                      | 形 質                               | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 単算番号 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回)  | 点灯状態                              | m <sup>2</sup> | 40  |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)    | 10面まで                             | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)       | 10面まで<br>照明、ポンプ                   | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1ヶ月点検 (12回)    | 発電装置、配電盤、補機<br>(1D、1W、1M適用)       | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)       | 雑用水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)     | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明・街路灯<br>3ヶ月点検 (4回) | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)             | 基              | 56  |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | ディーゼル、低圧、簡易<br>ラジエータ式、125kVA以下    | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)        | 雑排水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)      | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)     | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯          | 組              | 4   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)     | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満                  | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 分電盤・開閉器箱<br>1年点検 (1回)    | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)          | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり        | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 照明制御盤<br>1年点検 (1回)       | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)      | 10回路以上                            | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1年点検 (1回)      | ディーゼル (4気筒)、低圧<br>ラジエータ式、125kVA以下 | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)         | 雑排水<br>10m1回当たり                   | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)       | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)      | 外灯<br>灯具、支持具                      | 台              | 28  |     |     |    |      |
| 計                        |                                   |                |     |     |     |    |      |

もみじ台通アンダーパス 設備保守点検

金 円

第7号内訳

| 名 称                     | 形 質                               | 単位             | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 単算番号 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|-----|----|------|
| 電気室・照明器具<br>1ヶ月点検 (12回) | 点灯状態                              | m <sup>2</sup> | 80  |     |     |    |      |
| 配・分電盤類<br>1ヶ月点検 (12回)   | 10面まで                             | 面              | 2   |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)      | 10面まで<br>ポンプ                      | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1ヶ月点検 (12回)   | 発電装置、配電盤、補機<br>(1D、1W、1M適用)       | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)      | 雑用水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回)    | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>3ヶ月点検 (4回)    | 外灯 点灯、外観<br>(1D、1M適用)             | 基              | 4   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>6ヶ月点検 (2回)    | ディーゼル、低圧、簡易<br>ラジエータ式、125kVA以下    | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)       | 雑排水槽                              | 基              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)     | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 台              | 3   |     |     |    |      |
| 非常警報設備<br>6ヶ月点検 (2回)    | 機器点検 (1Y適用)<br>起動、音響、表示灯          | 組              | 2   |     |     |    |      |
| 電気室・配電盤<br>1年点検 (1回)    | 閉鎖形、低圧<br>11回路未満                  | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 分電盤・開閉器箱<br>1年点検 (1回)   | 20回路未満                            | 面              | 1   |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)         | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり        | 回              | 1   |     |     |    |      |
|                         |                                   |                |     |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)     | 10回路以上                            | 面              | 3   |     |     |    |      |
| 自家発電設備<br>1年点検 (1回)     | ディーゼル (6気筒)、低圧<br>ラジエータ式、125kVA以下 | 組              | 1   |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)        | 雑排水<br>10m1回当たり                   | 回              | 1   |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)      | 雑排水<br>「周期I」適用                    | 式              | 1   |     |     |    |      |
| トンネル照明<br>1年点検 (1回)     | 外灯<br>灯具、支持具                      | 台              | 4   |     |     |    |      |
| 計                       |                                   |                |     |     |     |    |      |

三里川ポンプ場 設備保守点検

金 円

第8号内訳

| 名 称                  | 形 質                        | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 単算番号 |
|----------------------|----------------------------|----|----|-----|-----|----|------|
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 制御盤<br>1ヶ月点検 (12回)   | 10面まで<br>ポンプ               | 面  | 2  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 排水槽<br>1ヶ月点検 (12回)   | 雑用水槽                       | 基  | 1  |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1ヶ月点検 (12回) | 雑排水<br>「周期I」適用             | 台  | 2  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 排水槽<br>6ヶ月点検 (2回)    | 雑排水槽                       | 基  | 1  |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>6ヶ月点検 (2回)  | 雑排水<br>「周期I」適用             | 台  | 2  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 幹線<br>1年点検 (1回)      | ケーブルラック 幅800未満<br>10m1回当たり | 回  | 1  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| ポンプ制御盤<br>1年点検 (1回)  | 10回路以上                     | 面  | 2  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 排水管<br>1年点検 (1回)     | 雑排水<br>10m1回当たり            | 回  | 1  |     |     |    |      |
| 排水ポンプ<br>1年点検 (1回)   | 雑排水<br>「周期I」適用             | 式  | 1  |     |     |    |      |
|                      |                            |    |    |     |     |    |      |
| 計                    |                            |    |    |     |     |    |      |

## アンダーパス照明器具清掃

金 円

第9号内訳