

## 質 問 票 に 対 す る 回 答 票

令和 8 年 7 月 7 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開披予定日時           | 令和 8 年 7 月 15 日（水） 13 時 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 調達件名             | 創成川融雪管投雪監視棟機械警備業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 質<br>問<br>内<br>容 | <p>6.業務実施方法について<br/> N T T 一般回線の利用とありますが、弊社は携帯電話通信網（N T T ドコモと A U）を使用する無線通信を採用しています。使用回線は弊社の無線通信方式でよろしいでしょうか。</p> <p>1 1.警備装置の保守点検について<br/> 3 ヶ月に 1 回の保守点検となっておりますが、弊社システムは常時異常チェックを行っており故障時には監視センターへ異常信号を送出し常に異常点検を行っております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので現地点検ではなく遠隔点検でよろしいでしょうか。</p> <p>1 3.書類の提出について<br/> 各報告書、完了届は指定書式がありますでしょうか。</p> <p>その他<br/> 契約終了時の機器撤去工事における原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。</p> |

令和 8 年 7 月 8 日

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回<br>答<br>内<br>容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・無線通信方式で問題ありませんが、その場合の通信料金等は受託者の負担となります。</li> <li>・現地にて 3 ヶ月に 1 回の設置機器の外観目視点検を含めた機能確認が必要になります。</li> <li>・報告書は任意様式、完了届は指定様式（役務第 9 号様式）です。</li> <li>・撤去後は、軽度の補修で問題ありません。</li> </ul> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|