




ホームタンクチェック表

以下のチェック項目について点検してください。

なし あり

- 灯油タンクのピンホール(小さな穴)などによりにじみや漏れはないか
- タンク下部(水抜)のストレーナにひび割れなどが発生し、にじみや漏れはないか
- ストレーナと配管(銅管等)の接続部ににじみや漏れはないか
- タンク直下の配管らせん部分ににじみや漏れはないか
- タンクから分岐している場合は、その接続部ににじみや漏れはないか
- 配管の地中埋設箇所でお臭がしないか
- 家屋内又は床下でお臭がしないか
- 排水設備(トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口など)からお臭がしないか
- ボイラー・ストーブなどのゴム配管に亀裂や接続部ににじみや漏れはないか
- 融雪機内に油が漏れた形跡はないか又はにじみや漏れがないか
- 灯油の使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないか
- 過去の給油歴を調べて、急に給油量が増えたりしたことがないか



!!お願い!!

<過去に漏えいに気づかず、長期間にわたり灯油を漏えいしていた事故が発生しています。>

配管などは腐食などの劣化により、非常に小さな穴が開くことがあります(管の材質によりますが、一般的に10数年が寿命といわれています)。埋設配管などのように目で確認できない箇所において非常に小さな穴が開いている場合は、臭いもなく漏えい量が少ないのが特徴です。また、冬期間は暖房やボイラーの灯油消費量が多いことから気づかないことが考えられます。

このチェック表で自主的な点検をし、事故の未然防止に努めましょう!