

公示用設計図書の施行条件等に対する質問票

公示用設計図書に係わる施行条件等について、次のとおり質問いたします。

入札等予定年月日	令和4年4月8日（金）9時30分
役務名	防災・安全交付金事業 3・2・616 屯田・茨戸通沈下解析検討業務
質問内容	設計内訳書に記載のある観測（地表面型沈下計）243回について、観測実施日数あるいは観測インターバルは何日と想定しているのでしょうか。ご教示お願い申し上げます。

注1 質問票のあて先は、業務課事務係あてとする。

注2 質問がある場合は、必ず文書により質問することとし、回答については業務課にて閲覧に供するとともに、建設局ホームページ上で公開します。

注3 役務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。

回答

回答内容	観測については、令和3年度の載荷盛土工事で設置した6箇所は月に1回、令和4年度に
	設置予定の21箇所は、工事施工業者からの引継ぎ時期に応じて、週に1回または月に1回を
	想定しております。