

「大通西2丁目ビル入退室管理業務」に関する質問及び回答

令和7年(2025年)9月26日

札幌市デジタル戦略推進局情報システム部

項番	質問内容	回答
1	別紙その他要件 ⑤火報発報時は、発報階の扉で自動的に開錠できるとありますが、火災警報盤からの各階発報時の信号が必要であり、すでにその仕組みは防災業者で実施済みでしょうか。 ※施工内容として、制御装置から火災受信盤で接続のみでよいのか。	火災警報盤側の設定(電気錠制御装置への信号発出など)については必要に応じて別途発注する想定です。 よって、本業務では、火災警報盤と電気錠制御装置を接続し、火災警報盤からの信号を受信して発報階の電気錠を開錠するという、電気錠制御装置側の設定をしてください。
2	火災警報盤の位置をご教示お願いいたします。	火災警報盤は、仕様書別図・1階平面図の、「警備・日直室(防災センター)」に設置しています。