

回答

案件名：大通西2丁目ビル地下貯留タンク内面ライニング処置業務

質問 No.1	業務仕様書 6 業務内容 (2) ア・強化プラスチックとは、FRP ライニングの事で宜しいでしょうか。
回答 No.1	本市消防局が公表している鋼製地下貯蔵タンク等の内面の腐食を防止するためのコーティング基準※に準拠した手法であれば問題ありません。 ※ https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kiikenbutsu/shisetsu/naimen.html