

別紙2 点検項目

損傷内容	判定区分	損傷状況
き裂	A	損傷なし
	C	き裂がある
腐食	A	損傷なし
	B	錆は表面的であり、著しい板厚の減少は視認できない
	C	表面に著しい膨張が生じているか又は明らかな板厚減少が視認できる
変形・欠損	A	損傷なし
	B	変形又は欠損がある
	C	著しい変形又は欠損がある
上記以外の損傷	A	損傷なし
	B	軽微な損傷が生じている
	C	損傷が大きい