

電力調達仕様書(高圧)

1 概要

(1)適用範囲

本仕様書は、新琴似まちづくりセンターで使用する電力(業務用電力(一般)相当)＜単価契約＞の調達について適用する。なお、新琴似まちづくりセンターでは令和7年7月から令和8年3月までを期間とした改修工事を実施中である。

(2)需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(3)用途 }

2 調達仕様

(1)供給電気方式等

ア 供給電気方式

イ 供給電圧(標準電圧)

ウ 計量電圧(標準電圧)

エ 標準周波数

オ 受電方式

カ 自家発電設備

キ 蓄熱設備等

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2)契約電力(最大使用電力)及び予定使用電力量

ア 契約電力 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

イ 予定使用電力量 66,894kWh

(3)調達期間

令和8年3月16日0時から令和9年9月30日24時まで

(4)需給地点

(5)電気工作物の財産分界点

(6)保安上の責任分界点

別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(7)力率

力率は、その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。)

(8)その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件(適用期間を含む)によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。