

「太平百合が原まちづくりセンター・地区会館・児童会館庁舎機械警備業務」(告示番号26号)に係る質問及び回答

No	質問日	回答日	質問	回答
1	1/22	1/30	<仕様書4-(1)について> 警備用電話回線について、警備対象施設の既存の電話回線を使用となつておりますが、当社では携帯電話通信網を使用した無線通信を使用しますがよろしいでしょうか(当社名義回線ですので回線費用は当社負担となります)。また二重の回線(NTTドコモとKDDI)としております。	問題ございませんが、基本的には委託者所有の電話回線を使用いただくこととなっておりますので、委託者所有の電話回線を使用しない場合は事前にご連絡をお願いいたします。また委託者所有の電話回線を使用しない場合、通信費等は受託者に負担いただくこととなります。
2	1/22	1/30	<仕様書9-(4)について> ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますがよろしいでしょうか。	問題ございません。
3	1/22	1/30	<仕様書8-(1)について> 毎月1回の保守点検とありますが、弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっており常に異常点検を行っております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので、現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	遠隔にて間違いなく状態を確認できる点検項目があるようであれば、その項目については必ずしも現地で点検いただかなくとも問題ありませんが、機器本体の設置状態や配線状況など、遠隔では確認出来ないものについては、必ず現地で点検を行っていただきます。
5	1/22	1/30	<事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書について> 健康保険証のコピー提出となっておりますが、保険証はマイナンバーカードへの移行が進んでおります。弊社健康保険組合から該当警備担当支社社員へ健康保険を付保している内容の証明書類提出でもよろしいでしょうか。	証明印があるものをご提出いただければ、問題ございません。
6	1/22	1/30	<その他> 前回入札時の執行調書の開示をお願いいたします。	同ホームページ内にて公開いたしました。
7	1/23	1/30	<その他> 該当施設には自動火災報知設備(自火報盤)の設置はありますでしょうか。ある場合、設置場所はどこになっていますでしょうか。	事務室に設置しております。