

「北区民センター・北保健センター庁舎機械警備業務(ほか3件)」(告示番号3148号)に係る質問及び回答

No.	質問日	回答日	調達案件名称	質問	回答
1	8/4	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書6-(2)について＞ 委託者所有の電話回線を使用しない場合ですが、携帯電話通信網を使用した無線通信を使用しますがよろしいでしょうか。	問題ございませんが、基本的には委託者所有の電話回線を使用いただくこととなっておりますので、委託者所有の電話回線を使用しない場合は事前にご連絡をお願いいたします。また委託者所有の電話回線を使用しない場合、通信費等は受託者に負担いただくこととなります。
2	8/4	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書6-(4)について＞ ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。	問題ございません。
3	8/4	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書8-(1)について＞ 毎月1回の保守点検とありますが、弊社システムは常時異常チェックを行っており、故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっており常に異常点検を行っております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので、現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	遠隔にて間違いなく状態を確認できる点検項目があるようであれば、その項目については必ずしも現地で点検いただくなくとも問題ありませんが、機器本体の設置状態や配線状況など、遠隔では確認出来ないものについては、必ず現地で点検を行っていただきます。
4	8/4	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書10について＞ 報告書類については任意書式でよろしいでしょうか。	特段様式に定めはございませんので、任意書式で構いません。
5	8/4	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書について＞ 健康保険証のコピー提出となっておりますが、保険証はマイナンバーカードへの移行が進んでおります。弊社健康保険組合から該当警備担当支社社員へ健康保険を付保している内容の証明書類提出でもよろしいでしょうか。	証明印があるものをご提出いただければ、問題ございません。
6	8/5	8/13	・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書6-(2)について＞ 警備対象施設及び基地局に設置する機器の間に使用する電話回線は、警備対象施設の既存の電話回線を使用することとありますが、弊社持ちで回線を用意して使用するのは可能でしょうか。	問題ございませんが、基本的には委託者所有の電話回線を使用いただくこととなっておりますので、委託者所有の電話回線を使用しない場合は事前にご連絡をお願いいたします。また委託者所有の電話回線を使用しない場合、通信費等は受託者に負担いただくこととなります。
7	8/5	8/13	・北区民センター・北保健センター庁舎機械警備業務 ・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜仕様書6-(1)について＞ 使用するカードキーについて、カードではなく非接触のタグキーでもよろしいでしょうか。	機械警備の開始、解除を支障無く行うことができる機器であり、必要数を用意できるということであれば、問題ありません。
8	8/5	8/13	・北区民センター・北保健センター庁舎機械警備業務 ・鉄西まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・幌北まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務 ・新川まちづくりセンター・地区会館庁舎機械警備業務	＜その他＞ 前回の入札執行調書をご開示願います。	同ホームページ内にて公開いたしました。