

北区役所庁舎警備業務に関する質問に対する回答

	質問	回答	質問日	回答日
①	機械警備の通信回線ですが、受託者で専用回線を用意するものなのか、委託者側の通信回線を利用できるのでしょうか。また、回線はアナログ回線でしょうか？	業務仕様書の「9機器等の配置」にもあるとおり、自動警報機器に必要な通信回線は、受託者の負担により用意を行うこととしております。なお、受託者が用意する回線は、警備本部の受信装置との間の電話回線には、断線時に対応できる機能を付加する必要があります。	R3.8.6	R3.8.11
②	現在設置されているセンサーの個数等を示して頂けませんでしょうか。	業務仕様書の「9機器等の配置」に全館を網羅するようセンサー等を設置するものと定めており、現在は、熱線センサー機器が30個設置されております。	R3.8.6	R3.8.11