

公示用設計図書の施工条件等に対する質問票

公示用設計図書に係わる施工条件について、次のとおり質問いたします。

入札予定日	令和 4 年 6 月 9 日(木曜日)
役 務 名	北区橋梁点検調査業務その2
質 問 内 容	<p>安全費に保安機材等の記載はございますが、交通誘導警備員の記載がございませんが、よろしいのでしょうか。</p> <p>また、機械経費の項目がございません。高所作業車等無いようですが、よろしいのでしょうか。</p> <p>ご教示宜しくお願い申し上げます。</p> <p>あと、設計図書の内容には直接関係は無いのですが、業務設計書の業務名に国庫補助事業とございます。入札書等にはその記載がございませんが、問題無いということでしょうか。</p>

注1 質問票の宛先は、契約担当課宛としてください。(FAX : 772-3138)

注2 必ず文書により質問することとし、回答についても文書にて行います。

注3 業務ごとに記載し、欄が足りない場合は別紙としてください。

回答

令和4年5月27日

回 答 内 容	<p>本業務において、高所作業車の使用を想定した橋梁はありませんので、交通誘導警備員、機械経費および保安機材等の計上は不要です。</p> <p>また、本業務の正式名称は「国庫補助事業 北区橋梁点検調査業務その2」です。</p> <p>告示内容の訂正に伴い、入札を中止いたします。</p> <p>近日中に再告示予定です。</p>
------------------	---

北区土木部維持管理課