

北野まちづくりセンター及び連合会館警備業務（告示番号第3269号）に係る質問及び回答

No.	質問日	回答日	質問	回答
1	8/6	8/18	セキュリティカードについて当初必要枚数は受託者負担で手配し運用開始後の追加・交換時の都度請求に関しては受託者規定料金での有償対応でよろしいでしょうか。	運用開始後、委託者側の理由・原因で追加・交換が必要となった場合は、受託者規定料金での有償対応のご認識で結構です。
2	8/6	8/18	毎月1回の保守点検とありますが、弊社システムは常時異常チェックを行っており故障時には監視センターへ異常信号を送出するシステムとなっており、常に異常点検を行っております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	常に異常点検を行っているシステムであれば、それに加えて月1回の点検は不要であります。当該月における常時点検結果に関して、毎月の月次警備業務実施報告書と併せてご報告ください。
3	8/6	8/18	ご解約時の原状回復の範囲となりますが警報機器撤去時の撤去跡につきましてはビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますがよろしいでしょうか。	原状回復の範囲となりますので、与えた損害の程度に応じて補修対応いただくものとなるため、解約時の状態を見て、協議させていただくこととなります。軽度損傷の場合は、お見込みのとりの軽度補修のご認識いただいて結構です。
4	8/6	8/18	健康保険証の写し提出となっておりますが保険証はマイナンバーカードへの移行が進んでいる為、弊社健康保険組合から「該当警備担当事業所員へ健康保険を付保している」内容の証明書類の提出でよろしいでしょうか。	別記2の通り「日本年金機構から通知されたその者に係る直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」または「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」のどちらかを提出してください。これが難しい場合は個別に相談に応じますので、ご連絡をお願いします。
5	8/6	8/18	弊社では異常発生時に点滅するランプを設置させて頂くが、弊社規定に沿って設置してよろしいでしょうか。	問題ありません。
6	8/6	8/18	指定図面にBZと表記されていますが、該当機器は「侵入異常情報により威嚇目的で鳴動させる機器」であり弊社規定の代替え機器（ベル等）で問題無いでしょうか。	問題ありません。
7	8/6	8/18	入札説明書別紙3「契約条項」第7条・第8条に関して、賠償限度額を定め「1事故につき対人賠償・対物賠償合わせて10億円」とする文言の追記が可能でしょうか。	賠償限度額を定める文言の追記は認められません。