

クーラー設置予定箇所一覧(Aブロック)

No	会員名	品番	エアコン冷房能力	外壁厚さ	外壁の材質	外壁材料	穴加工数	室内壁材質	室外機設置方法	室外機設置場所	コンセント 形状	ドレン 配管有無	配管距離	室内配 管 曲がり 数	室外配 管 曲がり 数	200V 配線距離	電源穴 直径有無	防火壁 通過有無	点検口 有無	ブレーカー種類	住所	電話番号	ブレーカー 空き 有無	電源露出 配線 有無	アスペクト 比	コンクリート 壁	高所	備考
1	札幌児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	壁掛金具 DAG5501W		天井埋込		3m	1.5m	0	0	10m	0	無	無	ハーフサイズ	東区東苗穂9条3丁目2-30	791-5200	有	無	みなし	○	
2	山鼻児童会館	CS-XS905D2	9.0KW	230.0	コンクリート	コンクリートタイル	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		8m	0	0	2	10m	0	無	無	ハーフサイズ	中央区南24条西13丁目1-1	561-6220	有	無	みなし	○	
3	緑丘児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		17m	10m	3	1	10m	0	無	無	ハーフサイズ	中央区南10条西23丁目1-5	562-1283	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要、配管距離が長い為、ガスチャージ必要
4	宮の沢児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 CZ-UDB32	犬走り	天井埋込		10m	5m	1	2	10m	0	無	無	ハーフサイズ	西区宮の沢1条5丁目11-25	666-5323	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
5	あやめ野児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5101Z	犬走り	天井埋込		7m	0	0	2	10m	0	無	無	ハーフサイズ	豊平区月寒東4条10丁目6-10	857-5862	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
6	栄通児童会館	CS-XS905D2	9.0KW	200.0	サイディング	窓枠サイディング	1	木質ボード	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		10m	4m	0	2	20m	0	無	無	ハーフサイズ	白石区栄通6丁目9-12	853-5706	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
7	厚別東児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5101Z	犬走り	天井埋込		6m	4m	1	1	10m	0	無	無	ハーフサイズ	厚別区厚別3条4丁目4-13	897-4425	有	無	みなし		
8	西野児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	壁掛金具 DAG5501W	犬走り	天井埋込		3m	1m	0	2	15m	0	無	無	ハーフサイズ	西区西野7条3丁目5-15	663-6355	無	無	みなし	○	分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
9	新川児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		モルタル	モルタル	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		5m	2m	2	1	10m	0	無	無	ハーフサイズ	北区新川4条1丁目5-16	764-3664	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
10	美しが丘児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		6m	3m	0	2	20m	0	無	無	ハーフサイズ	清田区美しが丘5条6丁目1-5	885-9766	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
11	あけぼの児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 CZ-UDB32	犬走り	天井埋込		7m	2m	0	2	20m	0	無	無	ハーフサイズ	手稲区稲9条1丁目9-40	685-4821	有	無	みなし		
12	菊水元町児童会館	CS-XS905D2	9.0KW	200.0	サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		2m	0	0	0	25m	0	無	無	ハーフサイズ	白石区菊水元町8条2丁目15-5	873-1610	有	無	みなし		
13	幌西児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		6m	0	0	3	20m	0	無	無	ハーフサイズ	中央区南14条西16丁目2-15	563-2263	有	無	みなし		
14	屯田児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	木質ボード	高麗架台 CZ-UDB32	犬走り	天井埋込		3m	0	0	1	20m	0	無	無	ハーフサイズ	北区屯田5条6丁目2-23	772-7130	有	無	みなし		
15	元町児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	壁掛金具 DAG5501W		天井埋込		2m	0	0	1	20m	0	無	無	ハーフサイズ	東区北31条東18丁目5-1	784-6664	無	無	みなし	○	分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
16	いなづみ児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	木質ボード	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		3m	1m	0	2	25m	0	無	無	ハーフサイズ	手稲区前田4条4丁目2-13	684-3072	無	無	みなし		分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要
17	川北児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	窓枠サイディング	1	ボード クロス	高麗架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		7m	2m	2	3	10m	0	無	無	ハーフサイズ	白石区川北4条1丁目4-29	872-0002	無	無	みなし		室外機の設置場所が玄関前の子供が通る所になる。分電盤に空き無しの為、ブレーカー変更が必要