

プレー設置予定館一覧(Aブロック)

No	会館名	品番	エアコン冷暖能力	外壁壁厚	外壁の材質	外壁材料	穴加工数	室内壁材質	屋外機設置方法	室外機設置場所	コンセント 形状	ドレン 排出配 有無	配管距離	室内配 管カバ ー距離	室内配 管曲がり 数	屋外配 管曲がり 数	200V 配線距離	電源穴 貫通数	防火壁 貫通有無	点検口 追加有無	プレーカー種類	住所	電話番号	プレーカー 空き 有無	電源露出 配線 有無	アスベスト	コンクリート 壁	高所	備考
1	発達北児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高置架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		10m	7m	2	2	20m	0	無	無	ハーフサイズ	西区秀峯13条4丁目1-37	664-9710	有	有	みなし			
2	藻岩児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		モルタル	モルタル	1	ボード クロス	高置架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		5m	1m	0	1	10m	0	無	無	ハーフサイズ	南区川沿8条2丁目1-26	571-8616	無	無	みなし			分電盤に空き無しの為、プレーカー変更が必要
3	稲穂児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	壁掛金具 DAG5501W		天井埋込		9m	1m	0	3	25m	0	無	無	ハーフサイズ	手稲区稲穂3条5丁目9-23	684-0901	無	無	みなし	○		分電盤に空き無しの為、プレーカー変更が必要
4	福住児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高置架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		9m	0.5m	0	2	20m	0	無	無	ハーフサイズ	豊平区福住1条1丁目5-5	855-0350	無	無	みなし			分電盤に空き無しの為、プレーカー変更が必要
5	西岡高台児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高置架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		8m	0	0	5	25m	0	無	無	ハーフサイズ	豊平区西岡4条11丁目4-22	581-5394	無	有	みなし			分電盤に空き無しの為、プレーカー変更が必要
6	東月寒児童会館	CS-XS905D2	9.0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボード クロス	高置架台 DAG5201Z	犬走り	天井埋込		6m	0	0	2	30m	0	無	無	ハーフサイズ	豊平区月寒東3条16丁目13-28	853-9741	有	無	みなし			