

揮発有機化合物等室内濃度測定結果報告書(令和5年度分)

子ども未来局 子ども育成部 子ども企画課

整理 番号	枝番	施設名称	所管・課	測定実施 年月日	測定室名	測定方法 (※1)	測定結果(μg/m ³ 又はppm)						測定理由 (※2)
							ホルム アルデヒド	トルエン	キシレン	パラジクロロ ベンゼン	エチル ベンゼン	スチレン	
1		栄西小はんのき	子ども企画課	2023.9.11	多目的ホール	2	0.008ppm	0.002ppm	0.003ppm	0.001ppm	0.003ppm	0.001ppm	4
2		厚別南	子ども企画課	2023.5.30	クラブ室	2	0.004ppm	0.003ppm	0.003ppm	0.001ppm	0.001ppm	0.001ppm	4
3		美園児童会館	子ども企画課	2023.11.20	体育室	2	26 μg/m ³	12 μg/m ³	19 μg/m ³	88 μg/m ³	24 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	4
4		東山児童会館	子ども企画課	2023.8.9	事務室	2	16 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	2
5		山の手児童会館	子ども企画課	2024.3.14	事務室	2	<2.0 μg/m ³	18 μg/m ³	80 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	170 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	2
6		元町北ボプラ児童会館	子ども企画課	2024.3.19	事務室	2	<2.0 μg/m ³	15 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	2
7		光陽児童会館	子ども企画課	2024.3.18	事務室	2	<2.0 μg/m ³	8.9 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	2
8		手稲前田児童会館	子ども企画課	2023.07.11	事務室	2	12 μg/m ³	8.4 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	<8.0 μg/m ³	2
			子ども企画課										
(参考)※3 室内濃度指針値							0.08ppm	0.07ppm	0.05ppm	0.04ppm	0.88ppm	0.05ppm	
							100 μg/m ³	260 μg/m ³	200 μg/m ³	240 μg/m ³	3,800 μg/m ³	220 μg/m ³	

※1(測定方法) 1:簡易測定 2:拡散法(パッシブ法) 3:吸引法(アクティブ法)
 ※2(測定理由) 1:新築・改築等 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:安全確認(既存施設) 5:再測定

※3 室内濃度測定指針値について
 本数値は、厚生労働省が定めた化学物質の指針値であり、「現状において入手可能な科学的知見に基づき、人が一生涯その化学物質に暴露されたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうと考えられる濃度」に設定されています。
 各施設の測定結果(数値)が、この指針値を超えた場合は、安全確保のために、各部屋の使用を一時停止し、原因の改善措置を行うこととしています。