

札幌市西区保育・子育て支援センター人工芝敷設業務に係る質問及び回答

質問番号	質問内容	回答
1	業務概要に人工芝敷設する。だけの記載ですが、そのまま整地して現況に敷設するだけでしょうか？ 又は、表土鋤取り〇cm、残土処理、人口芝下地（ダスト）〇cm等施工する必要はあるのでしょうか？	すき取り（4cm程度）や残土処理、客土（4cm程度）等の整地を含みます。なお、令和5年8月18日付で訂正告示（札幌市告示第3703号）を行っておりますので、そちらもご確認ください。