

別添4 必要部材説明書

受託者は下記に示す物品を受託者の責任で調達し、施工組立を行うこと。

適合品以外の同等品で投函を希望する場合は、投函前に同等品の詳細が分かるカタログや資料と共に同等品申請書を提出し、本市担当職員の承諾を得ること。

<対象部屋番号 2-9>

オカムラ アルミ間仕切り アルセット

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
CH2800 APP パネル W1000×H2800mm	5AP03A Z638	オカムラ	3	セット
CH2800 HDP 引戸 W1000×H2800mm	5AH11P Z638	オカムラ	1	セット
CH2800 支柱セット	5AB81A A03	オカムラ	4	セット
笠木セット L3000	5AL81A A03	オカムラ	3	セット
スキマ塞ぎ用テープ 15×15×2000	5DK62Y Y304	オカムラ	3	本

同等品条件

- アルミ合金製支柱を用いたアルミ間仕切製品であること
- ランマクローズ仕様であること。
- パネル基本寸法は、W1000×H2100mm（±10mm は可）とする
- パネルの厚さは 50mm であること
- パネル構造は、化粧鋼板の内側に不燃材が充填された製品であること
- 支柱寸法は 50×50mm 角であること
- 有効開口寸法 830mm 以上のスライドドアを 1 か所備えること
- 国土交通大臣認定不燃パネルに認定された製品であること
- パネル色はホワイト系であること。

<対象部屋番号 2-9>

三菱重工 セゾンエアコン・エクシードハイパーシリーズ

天井埋込形・4方向吹出し 機種名：FDTZ405H5SA

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
室内機	FDTZP635SA	三菱重工	1	台

室外機	FDCZP405H	三菱重工	1	台
自動昇降ラクリーナパネル	T-PSCL-5BW	三菱重工	1	台
リモコン	RC-DX3C	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・側面吸込側	HA06850	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・吹出側	HA06852A	三菱重工	1	台
室外機壁面用ブラケット架台		三菱重工	1	台

同等品条件

- 天井埋込形エアコンであること
- 冷房能力：3.6kw 以上であること
- 暖房能力：4.0kw 以上であること
- 風量：17.0 m³/min 以上であること
- 外形寸法
 室内機：W850×D850×H240mm 以下であること
 パネル：W950×D950×H35mm 以下であること
 室外機：W300×D800×H650mm 以下であること
- リモコンを付属すること
- 架台に室外機を固定し、本市指定箇所に固定すること

<対象部屋番号 3-3>

共同カイトック株式会社 軽量コンクリート製 置敷式溝配線 OA フロアシステム
ネットワークフロア 40

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
ネットワークフロア 40 床マット		共同カイトック	135	m ²
ネットワークフロア 40 ボーダー材		共同カイトック	51	m
ジャンクションカバー 40S	JC4074	共同カイトック	10	個
ショートスロープ 40 1000	SS47001	共同カイトック	6	本
上り框 40 2000	AK47501	共同カイトック	2	本
ビニル床タイル カイトックタイル	KY-500LV	共同カイトック	135	m ²

同等品条件

- 軽量コンクリート製のブロックの間を溝が格子状に走る形状で、溝の中に電源、LAN ケーブル等を配線可能な形状の OA フロア製品であること。
- 敷設に際しては、床面に置く形で設置するものである事とし、ジャッキアップタイプの

製品で無いこと。

- ビニル床タイルの厚さは、5mm 以下であること。
- ビニル床タイルを含んだ床仕上がり高寸法は、45mm 以下であること。
(つまずき等の事故が発生しない様に上げ床高は最小限としたい)
- ビニル床タイルの高さを含まない床仕上がり高寸法は、40mm 以下であること。
- OA フロア基本 1 ブロックあたりの寸法は、600×600mm (±100mm は可) であること。
- 配線可能な溝の寸法は、幅 70×高さ 35mm 以上であること。
- 配線取り出し口数は、1 m²あたり 30 箇所以上であること。
- 公共建築協会 5000N 評価品以上で、500kg/m² 以上の加重に耐える耐久性に優れた製品であること。
- (一社) 公共建築協会 品質性能評価品適合製品であること。

<対象部屋番号 3-3>

オカムラ 平行移動式書庫 レクトライン 2重連 (前列移動棚 5 台・後列固定棚 6 台)
前列両開き・後列端部 1 台へのスライド扉 1 か所追加 仕様
書庫 1 台あたりの寸法：W900×D400mm

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
オカムラ 平行移動式書庫 レクトライン 2重連仕様 スタート用 (2-1 連) 1 台あたりの寸法 W900×D400	4P42HF-ZA75	オカムラ	2	台
オカムラ 平行移動式書庫 レクトライン 2重連仕様 増連用 (1-1 連) 1 台あたりの寸法 W900×D400	4P51HF-ZA75	オカムラ	8	台

同等品条件

- 素材：スチール製であること
- 本体色：ホワイト系またはグレー系
- 前列移動棚：両開き書庫
 - ・外寸：W900×D400×H2100mm 以下であること
(それぞれ±10mm 程度の誤差は認める。)
 - ・1 段あたりの有効内寸：W864×D368mm 以上であること
(それぞれ±5mm 程度の誤差は認める。)
 - ・A4 ファイルを縦置きで 6 段収納できること

- ・取手は上下左右どこからでも操作できること
- ・ラッチ付であること
- ・扉開き角度：180°
- ・棚板ピッチ：16mm 以内であること
- ・レールは2重レールタイプとする。
- 後列固定棚：オープンシェルフタイプ書庫
 - ・外寸：W900×D400×H2150mm以下であること
(それぞれ±10mm程度の誤差は認める。)
 - ・1段あたりの有効内寸：W864×D399mm以上であること
(それぞれ±5mm程度の誤差は認める。)
 - ・A4 ファイルを縦置きで6段収納できること
 - ・棚板ピッチ：16mm 以内であること
- 前列ベース高：55mm 以下であること
- 後列の正面向かって左端の書庫には施錠可能なスライド扉を付属すること
- 前列の両開き書庫、後列のスライド扉は個別に施錠可能であること。
錠1種につき鍵は2個以上付属すること
- 前列移動ベースは、施錠によって固定可能であること

<対象部屋番号 2-1>

タチカワブラインド カーテン一式及び手動カーテンレール

適合品

品名	サイズ指定	型番(生地)	メーカー	数量
遮光カーテン (両開き)	W5200mm	ハイパーシック LC- 22498,22499,22500 のいずれか	タチカワブラインド	3枚
遮光カーテン (片開き)	W2300mm	ハイパーシック LC- 22498,22499,22500 のいずれか	タチカワブラインド	1枚
遮光カーテン (片開き)	W1200mm	ハイパーシック LC- 22498,22499,22500 のいずれか	タチカワブラインド	1枚
房掛け	なし	適合品指定なし		8個
手動カーテンレール	W1820mm	適合品指定なし		1本
手動カーテンレール	W2730mm	適合品指定なし		11本

仕様条件

- カーテンは全て遮光1級（JIS L 1055 A 法で 99.99%程度）であること。
- カーテンの組成は表裏ともポリエステル 99%程度であること。
- カーテンの中間層は2層構成で、共にポリウレタンラミネート 99%程度であること。
- カーテンの寸法変化率は、水洗い時で縦-0.2%程度・横路-0.3%程度、
- ドライ時で縦-0.1%程度・横-0.8%程度であること。
- カーテンは消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格した燃えにくい製品であること
- 両開きのものは W5200mm 程度であること、片開のものは W2300mm 程度を1枚、W1200mm 程度を1枚用意すること。
- 各種カーテン、房掛け及びカーテンレールは、委託者と協議のうえ適切なデザインを選定し、受託者の責任のもとで用意すること。
- 色合いについては現在 3-3 大会議室に設置されているものを参照すること。
- 手動カーテンレールと房掛けに関しては、長さとお本数のみの指定とするが、別紙2「部屋別仕様書」を参照のうえ、受託者の責任のもと、デザイン・機能共に適切な物品を調達すること。

<対象部屋番号 3-4>

オカムラ スチール間仕切り セーフウォール

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
2700H APP パネル 900W	5DP02A Z638	オカムラ	7	スパン
2700H 中間支柱 P-P	5DB1AS Z638	オカムラ	6	本
2700H 壁面調整材	5DJ02A Z638	オカムラ	2	本
笠木	5DH61A Z638	オカムラ	3	本
巾木	5DH01A Z638	オカムラ	3	本
遮音仕様用部材セット	5DA20A Y306	オカムラ	1	セット
天井用ソフトテープ 30M	5DK61A G375	オカムラ	1	本
スキマ塞ぎ用テープ 15×15×2000	5DK62Y Y304	オカムラ	3	本
補修塗料 Z638	5DA99Y Z638	オカムラ	1	本

同等品条件

- スチール間仕切製品であること
- ランマクローズ仕様であること。
- パネル基本寸法は、W900×H2100mm（±10mm は可）とする

- パネルの厚さは70mm であること
- パネル構造は、表面に0.5mm 以上の化粧鋼板とその内側に12.5mm 以上の石膏ボードが接合された材で、スチール製の中間支柱を両面から挟み込む形状であること。
- 支柱寸法は45×30mm 程度のスチール製であること
- 防音性能を高める為に、石膏ボードと石膏ボードの間にグラスウール等の防音性を高める充填材を封入した仕様のパネルであること。
- 防音性を高める為に、パネルの目地に隙間塞ぎテープを貼付けすること。
- パネル色はホワイト系であること。

<対象部屋番号 3-4>

三菱重工 ビーバーエアコン・Tシリーズ

壁掛け型 機種名：SRK4021T2-SET

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
室内機	SRK4021T2-W	三菱重工	1	台
室外機	SRC4021T2	三菱重工	1	台
ドレンアップセット	HA07344	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・側面吸込側	HA07133	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・吹出側	HA07131	三菱重工	1	台
室外機用四つ足架台		三菱重工	1	台

同等品条件

- 壁掛け形エアコンであること
- 冷房能力：4.0kw 以上であること
- 暖房能力：5.0kw 以上であること
- 外形寸法
室内機：W300×D800×H250mm 以下であること
室外機：W300×D800×H600mm 以下であること
- リモコンを付属すること
- 架台に室外機を固定し、本市指定箇所に固定すること

<対象部屋番号 3-11>

オカムラ アルミ間仕切り アルセット

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
CH2800 APP パネル W1000	5AP03A Z638	オカムラ	1	セット
CH2800 HDP 引戸 W1000	5AH11P Z638	オカムラ	1	セット
CH2800 支柱セット	5AB81A A03	オカムラ	3	セット
CH2800 エンド支柱セット	5AB86A A03	オカムラ	2	セット
笠木セット L3000	5AL81A A03	オカムラ	1	セット
笠木エンドセット	5AL82A A03	オカムラ	2	セット
スキマ塞ぎ用テープ 15×15×2000	5DK62Y Y304	オカムラ	3	本

同等品条件

- アルミ合金製支柱を用いたアルミ間仕切製品であること
- ランマクローズ仕様であること。
- パネル基本寸法は、W1000×H2100mm（±10mm は可）とする
- パネルの厚さは 50mm であること
- パネル構造は、化粧鋼板の内側に不燃材が充填された製品であること
- 支柱寸法は 50×50mm 角であること
- 有効開口寸法 830mm 以上のスライドドアを 1 か所備えること
- 国土交通大臣認定不燃パネルに認定された製品であること
- パネル色はホワイト系であること。

<対象部屋番号 3-13>

オカムラ アルミ間仕切り アルセット

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
CH2800 APP パネル W1000	5AP03A Z638	オカムラ	4	セット
CH2800 支柱セット	5AB81A A03	オカムラ	5	セット
笠木セット L3000	5AL81A A03	オカムラ	4	セット
笠木エンドセット	5AL82A A03	オカムラ	2	セット
スキマ塞ぎ用テープ 15×15×2000	5DK62Y Y304	オカムラ	3	本

同等品条件

- アルミ合金製支柱を用いたアルミ間仕切製品であること
- ランマクローズ仕様であること。
- パネル基本寸法は、W1000×H2100mm（±10mm は可）とする
- パネルの厚さは 50mm であること

- パネル構造は、化粧鋼板の内側に不燃材が充填された製品であること
- 支柱寸法は50×50mm角であること
- 国土交通大臣認定不燃パネルに認定された製品であること
- パネル色はホワイト系であること。

<対象部屋番号 3-13>

三菱重工 ビーバーエアコン・Tシリーズ

壁掛け型 機種名：SRK2821T-SET

適合品

品名	型番	メーカー	数量	単位
室内機	SRK2821T-W	三菱重工	1	台
室外機	SRC2821T	三菱重工	1	台
ドレンアップセット	HA07343	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・側面吸込側	HA07127	三菱重工	1	台
室外機用 防雪フード・吹出側	HA07125	三菱重工	1	台
室外機壁面用ブラケット架台		三菱重工	1	台

同等品条件

- 壁掛け形エアコンであること
- 冷房能力：4.0kw以上であること
- 暖房能力：5.0kw以上であること
- 外形寸法
 - 室内機：W300×D800×H250mm以下であること
 - 室外機：W300×D800×H600mm以下であること
- リモコンを付属すること
- 架台に室外機を固定し、本市指定箇所に固定すること

※本説明書に定めのない部材であっても、仕様書上用意が必要な部材等については、委託者に確認のうえ、受託者の負担で対応すること。