

別紙5 冷房環境の標準提供条件

1 小学校の標準提供条件

			普通教室・特別教室		管理諸室	
運用室内温度 [℃]	夏期		28			
標準提供 時期等		月	提供日数	負荷率	提供日数	負荷率
	夏期	7月	21	70	26	70
		8月	5	80	18	80
		9月	20	60	20	60
		合計	78	-	96	-
標準提供時間			8時間/日		9時間/日	

※ 本表は、提案段階における消費エネルギー量の算定に係る運転時間の目安として冷房環境の提供に係る標準値を示すものであり、実運用においては、本表の数値にかかわらず、対象校の実態に即した冷房環境の提供を行う。

2 中学校の標準提供条件

			普通教室・特別教室		管理諸室	
運用室内温度 [℃]	夏期		28			
標準提供 時期等		月	提供日数	負荷率	提供日数	負荷率
	夏期	7月	21	70	26	70
		8月	5	80	18	80
		9月	20	60	20	60
		合計	81	-	96	-
標準提供時間			9時間/日		9時間/日	

※ 本表は、提案段階における消費エネルギー量の算定に係る運転時間の目安として冷房環境の提供に係る標準値を示すものであり、実運用においては、本表の数値にかかわらず、対象校の実態に即した冷房環境の提供を行う。