

■別添2 ブロック別数量表(西区・手稲区)

設備	規格等	単位	数量
(1) 消火器具			
粉末消火器	加圧式	本	2
	蓄圧式	本	2,114
	車載式	本	0
二酸化炭素消火器(5型)		本	0
(2) 屋内外消火栓設備			
加圧送水装置		組	57
制御盤		面	57
消火栓		組	816
表示盤		面	56
起動用スイッチ		個	66
表示灯		灯	66
音響装置		組	56
水源	(貯水槽・給水装置・バルブ類)	組	56
呼水装置		組	56
放水試験		式	56
(3) 自動火災報知設備			
受信機P型1級	19回線以下	面	55
	10回線以内増毎	面	49
副受信機	19回線以下	面	8
	10回線以内増毎	面	7
受信機P型2級		面	2
差動又は補償式スポット型感知器	1～50個	個	2,843
	51～100個	個	2,651
	101個以上	個	2,163
定温式スポット型感知器	1～50個	個	2,273
	51～100個	個	146
	101個以上	個	15
差動式分布型感知器	1～50個	個	266
煙感知器	1～50個	個	768
	51～100個	個	47
	101個以上	個	0
発信機P型1級		個	837
表示灯		灯	833
音響装置		個	668
消火栓起動装置		個	54
常用・予備電源		組	57
(5) 非常警報設備			
増幅器操作部	200W以下	台	56
	100増毎	台	50
自火報設備連動		台	45
スピーカー	1～50個	個	2,750
	51～100個	個	2,170
	101個以上	個	796
起動装置	押しボタン	個	55
常用電源		組	55
非常電源(予備電源)	増幅器のみ	組	57

■別添2 ブロック別数量表(西区・手稲区)

設備	規格等	単位	数量
(6) 誘導灯及び誘導標識			
誘導灯	1灯～50灯	灯	678
	51灯～100灯	灯	94
	101灯以上	灯	0
誘導標識		枚	886
(7) 避難器具			
救助袋(垂直)	3階	組	130
	4階	組	48
緩降機	地上階数6以下	組	0
避難はしご(固定)	4階	組	7
(9) 非常電源専用受電設備			
高压受電設備	300KVA以下	式	50
(10) 配線点検			
絶縁測定		式	57
(11) 自家発電設備			
	50KVA	式	3
	100KVA	式	1
	200KVA	式	0
(12) ホース耐圧性能検査			
		本	156
(13) 動力消防ポンプ設備			
		式	3
ポンプ作動試験		式	3
水源及び給水装置		組	3
ポンプ		台	3
車台又は搬送装置		組	3
内燃機関		組	3
付属品		式	3
放水走行試験		式	3
ホース耐圧性能検査		本	0
(14) 火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)			
		式	58