

訂正告示

札幌市告示第2876号

令和8年札幌市告示第2790号の内容の訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年7月17日

札幌市長 秋元 克広



記

- 1 役務の名称
札幌市青少年山の家 電気メーター等交換業務
- 2 訂正内容
仕様書「4 交換機器」の表を次のように改める。

【誤】

品名	メーカー	型番	数量	盤名称
電子式 電力量計	大崎電気 工業製	3P3W 6600/110V 50/5A A3D-RLS27V	1 台	高圧受電盤
		1P3W 100V 400 /5A A2D-RLS27V	1 台	低圧電灯盤 (宿泊棟)
		1P3W 100V 600 /5A A2D-RLS27V	1 台	低圧電灯盤 (研修棟)
		3P3W 100V 600 /5A A3D-RLS27V	1 台	低圧動力盤 (研修棟)

【正】

品名	メーカー	型番	数量	盤名称
電子式 電力量計	大崎電気 工業製	3P3W 6600/110V 50/5A A3D-RLS27V	1 台	高圧受電盤
		1P3W 100V 400 /5A A2D-RLS27V	1 台	低圧電灯盤 (宿泊棟)
		1P3W 100V 600 /5A A2D-RLS27V	1 台	低圧電灯盤 (研修棟)
		3P3W 200V 600 /5A A3D-RLS27V	1 台	低圧動力盤 (研修棟)