

令和7年度の札幌市立学校（園）における揮発性有機化合物の定期検査結果について

学校環境衛生基準に基づき実施した札幌市立学校（園）における揮発性有機化合物の定期検査結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1 ホルムアルデヒドの検査（簡易測定）

幼稚園・学校にてホルムアルデヒドを対象に、学校職員による簡易測定器を用いた検査を行いました。

(1) 検査実施数：216校

[内訳] 幼稚園5、小学校143、中学校61、義務教育学校1、高等学校2、特別支援学校4

(2) 検査項目：ホルムアルデヒド

(3) 検査対象教室：291教室（前年度の検査で測定値が基準値の1/2を超えた教室、前年度新たに備品を入れた教室及び昨年度床の張替えなどの工事を行った教室）

[内訳] 幼稚園5、小学校200、中学校78、義務教育学校1、高等学校3、特別支援学校4

(4) 検査方法

ア 教室を30分以上換気し、5時間以上密閉した後、簡易測定器を用いて室内空気を30分間採取して測定

イ 教室の構造等で密閉することが困難な教室は、通常の使用状態で測定

(5) 検査実施時期：令和7年7月～令和8年1月

(6) 検査結果

物質名	学 校		教 室		基準値
	検査数	基準値超過数	検査数	基準値超過数	
ホルムアルデヒド	216校	3校 (1.4%)	291教室	3教室 (1.0%)	0.08ppm

(7) 教室別検査結果

区 分	普通教室	PC・PC準備室	屋内運動場・ 体育館	トイレ	放送室・スタ ジオ	音楽室	その他※
検査数	80	35	32	22	19	7	96
基準値超過数	0	2	0	0	0	0	1
超過率	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%

※その他：保育室、多目的室、図書室、理科室、プールなど

(8) 基準値を超過した学校について

通常の使用状態、換気改善後の使用状態で再度測定を行い、測定結果が基準値を下回り、教室の使用に支障がないことを確認しております。

なお、教室の使用にあたっては、使用開始前に廊下側のドア及び外側の窓を開け換気を十分に行うよう、各学校に改めて注意喚起しております。

2 揮発性有機化合物6物質等の検査

前年度に新增改築工事を行った学校のうち、臨時検査の結果、揮発性有機化合物6物質等が基準値の1/2を超えている教室等のあった学校を対象に検査を行いました。

(1) 検査対象校：5校 [内訳] 小学校4、中学校1

(2) 検査項目：トルエン、キシレン、エチルベンゼン

(3) 検査教室等

ア 1校目：体育館（トルエン）

イ 2校目：調理室、休憩室（トルエン）

ウ 3校目：開放トイレ（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）

エ 4校目：体育館（キシレン）

オ 5校目：給食室（トルエン）

(4) 検査方法

教室等を30分以上換気し、5時間以上密閉した後、拡散法で室内空気を採取して検査委託機関で分析

(5) 検査実施時期：令和7年8月

(6) 検査結果：検査を行った教室等全てにおいて、基準値以下であった。

3 今後の対応

各学校に対して適切な換気の徹底について改めて周知し、引き続き安全で安心な学校環境の確保に努めます。

(注) 1 簡易測定と拡散法

① 簡易測定：簡易測定器を用いて室内空気を30分間自動吸引して測定。(測定値の単位：ppm)

② 拡散法：捕集剤を充填した細いチューブに室内空気を8～24時間受動的に採取する方法。

採取した空気をホルムアルデヒドは液体クロマトグラフ法、揮発性有機化合物はガスクロマトグラフー質量分析法により分析する。(測定値の単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

2 適切な換気の方法

① 普通教室：始業前、中休み、昼休み等、2時間に1回をめぐり5分以上窓やドア等を開放して外気を導入

② 特別教室：教室を使用する直前に5分以上窓やドア等を開放して外気を導入

ホルムアルデヒド濃度測定結果(令和7年度)

令和8年3月31日時点

学校名	令和7年度	階	(1)5時間以上密閉後			(2)通常の使用状態			(3)換気改善後の通常状態		
			測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)
中央幼稚園	1階保育室 かおり[工事]	1階	9月10日	25.0℃	<0.01						
白楊幼稚園	1階保育室 ひよこくん[工事]	1階	9月18日	21.0℃	<0.01						
きくすいもとまち幼稚園	1階保育室 すみれ[工事]	1階	9月30日	25.0℃	<0.01						
かっこう幼稚園	1階保育室 そら[工事]	1階	10月31日	22.0℃	<0.01						
はまなす幼稚園	1階保育室 くまさん[工事]	1階	12月26日	21.8℃	<0.01						
中央小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	11月7日	18.0℃	0.010						
山鼻小学校	放送室[備品]	2階	11月19日	18.0℃	0.010						
幌西小学校	2階教室[工事]	2階	10月18日	26.0℃	0.010						
幌南小学校	普通教室6年3組[工事]	3階	11月11日	18.0℃	0.010						
	普通教室わかば1組[備品]	1階	11月11日	18.0℃	0.010						
円山小学校	第2音楽室[工事]	3階	8月20日	30.0℃	0.055						
二条小学校	普通教室2年3組[工事]	2階	8月9日	29.4℃	0.010						
	普通教室2年4組[工事]	2階	8月9日	29.5℃	0.015						
日新小学校	普通教室3年2組[工事]	3階	12月6日	18.0℃	0.020						
緑丘小学校	アリーナ[工事]	1階	12月7日	19.3℃	0.010						
宮の森小学校	玄関ホール[工事]	1階	11月20日	12.0℃	0.010						
	PC教室[備品]	3階	11月20日	16.0℃	0.010						
三角山小学校	普通教室1年1組[工事]	3階	11月24日	12.0℃	0.010						
山鼻南小学校	PC(Chromebook)[備品]	2階	9月25日	25.7℃	0.015						
資生館小学校	4階教室[工事]	4階	11月26日	23.0℃	0.010						
北九条小学校	PC(Chromebook)[備品]	2階	8月7日	27.7℃	0.015						
	放送室(スタジオ)[昨年1/2超]	2階	8月19日	27.0℃	0.045						
幌北小学校	3階多目的室[工事]	3階	8月20日	28.0℃	0.030						
	PC(Chromebook)[備品]	2階	8月19日	27.0℃	0.045						
新琴似小学校	1階屋内運動場[工事]	1階	8月5日	27.9℃	0.015						
	PC室[[昨年1/2超]	2階	10月22日	10.0℃	0.015						
新川小学校	1階屋内運動場[工事]	1階	10月21日	8.0℃	0.010						
篠路小学校	屋内運動場アリーナ[工事]	1階	10月31日	13.0℃	<0.01						
	1階ワークスペース[昨年1/2超]	1階	10月7日	21.0℃	<0.01						
茨戸小学校	2階ワークスペース[昨年1/2超]	2階	10月8日	21.0℃	<0.01						
	3階ワークスペース[昨年1/2超]	3階	10月3日	22.1℃	0.030						
和光小学校	PC教室[備品]	3階	1月7日	23.0℃	<0.01	12月26日	20.0℃	<0.01			
光陽小学校	男子トイレ[工事]	1階	10月21日	18.0℃	0.010						
新琴似北小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	8月6日	29.0℃	0.045						
新川中央小学校	屋内運動場[工事]	3階	1月15日	17.5℃	0.010						
	PC準備室[備品]	1階	1月16日	18.2℃	0.010						
新琴似西小学校	1階屋内運動場[工事]	1階	8月20日	27.9℃	0.015						
	普通教室1年1組[備品]	2階	8月21日	27.9℃	0.015						
新琴似南小学校	3階屋内運動場[工事]	3階	11月12日	15.0℃	0.010						
	放送室[備品]	2階	11月11日	24.0℃	0.010						
拓北小学校	普通教室1年1組[工事]	2階	10月27日	19.8℃	<0.01						
	2階スタジオ[工事]	2階	11月26日	10.0℃	0.040						
屯田南小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	11月27日	20.0℃	0.030						
北陽小学校	カウンセリング室(旧PC室)[昨年1/2超]	2階	1月14日	18.0℃	0.010						
	資材庫[昨年1/2超]	1階	8月22日	28.0℃	0.025						
新琴似緑小学校	普通教室(3-2)[昨年1/2超]	3階	8月23日	30.0℃	0.040						
	第1音楽室[昨年1/2超]	3階	8月26日	29.0℃	0.035						
太平南小学校	普通教室1年1組[工事]	2階	8月18日	28.0℃	0.045						
屯田西小学校	普通教室2年1組[工事]	1階	11月17日	20.0℃	0.010						
あいの里東小学校	プール(更衣室)[工事]		10月29日	14.0℃	0.010						
	プール[工事]		9月9日	31.0℃	0.010						
北光小学校	放送室[備品]	2階	9月8日	26.5℃	0.010						
	3階多目的室[工事]	3階	11月19日	15.0℃	0.010						
美香保小学校	資源保管庫[備品]	1階	11月19日	13.0℃	0.010						
札幌小学校	図書館情報センター[工事]	4階	8月22日	25.0℃	0.020						
札幌小学校	普通教室(2-3)[昨年1/2超]	2階	9月25日	20.0℃	0.010						
	体育館[工事]	1階	10月11日	20.8℃	0.010						
栄小学校	放送室スタジオ[備品]	2階	10月11日	23.2℃	0.010						
	普通教室(2年1組)[備品]	2階	10月11日	21.1℃	0.010						
中沼小学校	放送室[昨年1/2超]	2階	9月15日	19.0℃	0.010						
北園小学校	スタジオ[備品]	2階	11月17日	18.5℃	0.010						
北小学校	普通教室6年2組[工事]	1階	10月6日	26.6℃	<0.01						
	普通教室1年1組[備品]	2階	10月6日	25.6℃	<0.01						
明園小学校	1階第二音楽室[工事]	1階	9月25日	22.0℃	0.010						
本町小学校	電気室[備品]	1階	9月5日	27.0℃	0.010						
	3階多目的室[工事]	3階	8月7日	31.0℃	0.010						
栄西小学校	PC準備室[備品]	1階	8月18日	27.0℃	0.030						
栄北小学校	プール[工事]		9月9日	30.0℃	<0.01						
栄東小学校	バリアフリートイレ[工事]	1階	9月12日	25.1℃	<0.01						
札幌北小学校	普通教室(2-4)[昨年1/2超]	3階	10月2日	23.0℃	0.010						
東光小学校	屋内運動場[工事]	1階	8月7日	28.1℃	0.015						
開成小学校	4階コンピューター室[昨年1/2超]	4階	9月1日	27.0℃	0.020						
	放送室[昨年1/2超]	2階	9月1日	25.0℃	0.040						
栄町小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	11月5日	18.7℃	0.010						
東苗穂小学校	普通教室6年1組[工事]	3階	9月4日	27.0℃	0.025						
伏古北小学校	コンピューター室	2階	10月17日	22.0℃	0.020						
	普通教室(1-3)[昨年1/2超]	2階	10月11日	22.0℃	<0.01						
札幌緑小学校	1階はるにれ3組[工事]	1階	10月11日	24.0℃	0.015						
	多目的室[備品]	1階	10月11日	22.0℃	<0.01						
東橋小学校	屋内運動場[工事]	1階	1月15日	18.1℃	<0.01						
白石小学校	屋上 階段室[工事]	3階	9月29日	22.5℃	0.010						

ホルムアルデヒド濃度測定結果(令和7年度)

令和8年3月31日時点

学校名	令和7年度	階	(1)5時間以上密閉後			(2)通常の使用状態			(3)換気改善後の通常状態		
			測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)
上白石小学校	体育館[工事]	1階	9月8日	25.3℃	0.010						
	多目的室[備品]	4階	9月5日	23.0℃	0.010						
大谷地小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	8月18日	30.0℃	0.020						
本郷小学校	3階音楽室[昨年1/2超・工事]	3階	9月16日	27.0℃	0.015						
南郷小学校	普通教室2年1組[備品]	3階	10月19日	22.0℃	<0.01						
北郷小学校	給食休憩室[工事]	1階	7月31日	29.0℃	0.010						
北都小学校	屋内運動場[工事]	1階	9月8日	26.7℃	0.015						
幌東小学校	図書室 [昨年1/2超]	4階	10月23日	21.0℃	0.025						
	音楽室 [昨年1/2超]	3階	8月5日	30.5℃	0.040						
平和通小学校	スマイル活動室 [昨年1/2超]	2階	8月5日	30.4℃	0.055						
	屋内運動場[工事]	3階	8月5日	28.5℃	0.025						
	放送室[備品]	2階	8月5日	30.7℃	0.045						
南白石小学校	屋内運動場[工事]	3階	10月7日	21.5℃	0.020						
川北小学校	屋内運動場[工事]	1階	8月22日	31.0℃	0.015						
東川下小学校	1階 廊下[工事]	1階				8月29日	24.0℃	0.010			
	プール[工事]		8月7日	40.0℃	<0.01						
米里小学校	普通教室2年2組[備品]	2階	8月7日	26.0℃	<0.01						
共栄小学校	屋内運動場[工事]	1階	8月6日	32.0℃	0.025						
ひばりが丘小学校	4階 学習室B[工事]	4階	8月4日	30.0℃	0.035						
厚別西小学校	2階女子トイレ[昨年1/2超]	2階	8月7日	30.0℃	0.010						
	1階機材室[昨年1/2超]	1階	8月7日	29.0℃	0.090	8月7日	29.0℃	0.090	8月7日	29.0℃	
	普通教室(4-1) [昨年1/2超]	1階	8月12日	27.3℃	0.080						
	ランチルーム[昨年1/2超]	3階	8月12日	30.4℃	0.080						
	1階 バリアフリートイレ[工事]	1階	8月12日	27.4℃	0.080						
	PC (Chromebook) [備品]	2階	8月12日	28.9℃	0.140	8月12日	29.4℃	0.030			
もみじの丘小学校	屋内運動場[工事]	3階	10月2日	25.0℃	0.015						
もみじの森小学校	パソコン室[備品]	3階	9月19日	24.1℃	0.010						
豊平小学校	にれのき1組[工事]	2階	8月7日	28.5℃	0.030						
	普通教室(1年1組)[備品]	1階	8月7日	29.8℃	0.010						
東園小学校	普通教室2階1年1組[工事]	2階	10月11日	21.8℃	0.010						
旭小学校	情緒2教室[昨年1/2超]	3階	10月1日	22.0℃	0.025						
	放送室スタジオ[備品]	2階	10月2日	22.9℃	0.050						
平岸小学校	普通教室(1年2組)[備品]	2階	8月21日	29.4℃	0.020						
美園小学校	普通教室(2-2) [昨年1/2超]	3階	10月4日	25.0℃	0.020						
	1階理科室[昨年1/2超]	1階	10月4日	25.0℃	0.025						
豊園小学校	家庭科室 [昨年1/2超]	3階	10月9日	21.0℃	0.010						
西岡小学校	放送室[備品]	2階	9月29日	25.3℃	0.035						
月寒東小学校	洗浄室[工事]	1階	9月29日	24.8℃	<0.01						
羊丘小学校	旧コンピュータ室[備品]	1階	10月23日	21.9℃	0.010						
東山小学校	放送スタジオ[備品]	2階	10月10日	18.3℃	0.010						
平岸西小学校	給食室 厨房[工事]	1階	8月28日	28.0℃	0.030						
しらかば台小学校	第二学習室(現5年1組)[昨年1/2超]	3階	10月21日	13.2℃	<0.01						
	屋内運動場[工事]	1階	10月20日	7.6℃	<0.01						
南月寒小学校	3階 3年3組[工事]	3階	10月25日	17.0℃	<0.01						
みどり小学校	3階屋内運動場[工事]	3階	9月7日	20.0℃	0.010						
平岸高台小学校	個別教室[備品]	2階	9月2日	26.7℃	0.025						
あやめ野小学校	3階学習室[工事]	3階	10月8日	17.0℃	0.025						
西岡北小学校	放送室[備品]	2階	10月7日	23.0℃	0.035						
清田小学校	理科室[工事]	1階	7月31日	31.4℃	0.010						
有明小学校	屋内運動場[工事]	1階	8月7日	27.3℃	0.035						
北野小学校	体育館[工事]	1階	8月20日	33.0℃	0.025						
	体育館[工事]	3階	9月11日	25.0℃	0.015						
清田南小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	9月11日	26.0℃	0.015						
北野台小学校	普通教室4年1組[昨年1/2超]	3階	12月1日	20.0℃	0.010						
北野平小学校	普通教室3年2組[工事]	3階	8月24日	29.0℃	0.070						
清田緑小学校	普通教室1年3組[工事]	2階	9月8日	31.0℃	0.055						
平岡小学校	普通教室4年2組[工事]	3階	11月28日	18.5℃	0.010						
真栄小学校	多目的室[昨年1/2超]	3階	8月4日	29.0℃	0.015						
	多目的トイレ[工事]	1階	8月4日	25.0℃	0.015						
平岡南小学校	南教材室[昨年1/2超]	3階	9月17日	23.1℃	0.010						
	屋内運動場棟[工事]	1階	9月18日	20.3℃	0.015						
平岡中央小学校	1階多目的トイレ[工事]	1階	8月26日	27.6℃	<0.01						
平岡公園小学校	2階コンピューター室[工事]	2階	9月25日	22.5℃	0.030						
美しが丘緑小学校	普通教室3階 5年1組[工事]	3階	8月5日	27.0℃	0.035						
藻岩小学校	2階放送室[工事]	2階	11月20日	21.8℃	0.010						
	バリアフリートイレ[工事]	1階	9月3日	24.2℃	0.019						
南小学校	放送室[備品]	2階	9月4日	26.0℃	0.065						
蘆舞小学校	音楽室[工事]	3階	11月28日	19.0℃	0.010						
藤の沢小学校	多目的トイレ[工事]	1階	8月6日	28.0℃	0.025						
駒岡小学校	普通教室(3-1) [昨年1/2超]	2階	10月25日	21.8℃	<0.01						
	多目的トイレ[工事]	1階	10月25日	18.5℃	<0.01						
澄川西小学校	食器保管庫[備品]	1階	11月27日	12.0℃	0.010						
藻岩北小学校	放送室スタジオ[昨年1/2超]	2階	10月1日	18.0℃	<0.01						
藤野小学校	屋内運動場[工事]	1階	8月26日	25.0℃	0.030						
南の沢小学校	放送室スタジオ[備品]	2階	8月18日	27.0℃	0.020						
藻岩南小学校	普通教室3階6年1組[工事]	3階	7月30日	28.0℃	0.015						
澄川南小学校	普通教室2階1年2組[工事]	2階	10月21日	20.0℃	<0.01						
	おひさま学級ブレイルーム[昨年1/2超]	2階	8月22日	27.0℃	0.025						
藤野南小学校	地下1階新設多目的トイレ[工事]	地下1階	8月22日	26.0℃	0.030						
	放送室スタジオ[備品]	2階	8月22日	26.0℃	0.025						
真駒内公園小学校	PC (Chromebook) [備品]	2階	10月7日	23.2℃	0.015						

ホルムアルデヒド濃度測定結果(令和7年度)

令和8年3月31日時点

学校名	令和7年度	階	(1)5時間以上密閉後			(2)通常の使用状態			(3)換気改善後の通常状態		
			測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)
琴似小学校	3階 旧視聴覚室[工事]	3階	7月31日	33.1℃	<0.01						
	普通教室1年3組[備品]	2階	8月1日	29.6℃	<0.01						
琴似中央小学校	調理室[工事]	1階	9月23日	23.0℃	<0.01						
発寒小学校	普通教室4階5年1組[工事]	4階	8月19日	26.0℃	0.035						
山の手小学校	男子更衣室[工事]	1階	8月27日	26.7℃	0.010						
手稲宮丘小学校	教員相談室[工事]	2階	12月17日	19.0℃	<0.01						
発寒西小学校	普通教室4年1組[工事]	4階	10月10日	22.0℃	<0.01						
八軒小学校	配膳室[工事]	1階	8月1日	27.5℃	<0.01						
	多目的教室[工事]	2階	8月6日	28.3℃	0.015						
二十四軒小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	8月8日	25.9℃	0.010						
西小学校	普通教室旧6年1組[工事]	3階	10月4日	28.0℃	0.010						
西野小学校	体育館[工事]	1階	8月31日	30.5℃	0.025						
発寒東小学校	1階 女子トイレ[工事]	1階	8月21日	27.0℃	<0.01						
	普通教室6年4組[工事]	2階	12月10日	19.0℃	<0.01						
	普通教室2年1組[備品]	1階	12月11日	19.0℃	<0.01						
八軒西小学校	3階多目的室2(現在学年ルーム3)[工事]	3階	8月3日	28.0℃	0.020						
	PC室[備品]	2階	8月3日	28.0℃	0.025						
福井野小学校	PC室[備品]	4階	9月22日	21.5℃	0.010						
山の手南小学校	さくらルーム1.2教室[工事]	2階	9月22日	28.0℃	0.025						
	普通教室1年3組[備品]	2階	9月22日	30.0℃	0.015						
八軒北小学校	普通教室5年1組[工事]	4階	9月15日	29.5℃	0.025						
平和小学校	普通教室6年2組[工事]	1階	11月6日	25.0℃	0.015						
	普通教室(4-2)[昨年1/2超]	3階	11月1日	18.0℃	0.010						
手稲中央小学校	PC(Chromebook)[備品]	3階	11月1日	17.0℃	0.010						
手稲北小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	11月14日	21.8℃	0.010						
手稲鉄北小学校	職員室[備品]	1階	10月11日	21.0℃	0.015						
富丘小学校	幼児相談室[工事]	2階	8月26日	27.9℃	0.065						
	普通教室1年1組[備品]	2階	8月27日	27.9℃	<0.01						
前田北小学校	普通教室1年1組[備品]	2階	11月19日	20.4℃	0.010						
	普通教室1年2組[工事]	2階	11月19日	20.6℃	0.010						
新陵小学校	パソコンルーム[昨年1/2超]	3階	12月11日	25.0℃	0.003						
	2階学習室[工事]	2階	12月12日	22.0℃	0.010						
	普通教室(2年2組)[備品]	2階	12月13日	20.0℃	0.010						
稲穂小学校	普通教室2年1組[工事]	2階	11月9日	21.7℃	0.010						
前田中央小学校	普通教室2年2組[工事]	2階	11月17日	20.0℃	0.015						
	PC室[備品]	2階	11月17日	21.0℃	0.015						
新発寒小学校	普通教室2年2組(現2年3組)[工事]	1階	9月11日	25.8℃	0.015						
	普通教室1年2組(現6年3組)[備品]	2階	9月12日	26.5℃	0.035						
西宮の沢小学校	普通教室1階5年1組[工事]	1階	9月6日	26.8℃	0.030						
	2階特別支援学級[昨年1/2超]	2階	9月16日	26.8℃	0.035						
新陵東小学校	普通教室1年1組[備品]	1階	9月16日	25.2℃	0.010						
星置東小学校	普通教室6年4組[昨年1/2超]	3階	11月26日	19.0℃	<0.01						
	バリアフリートイレ[工事]	1階	11月26日	19.0℃	0.015						
山鼻中学校	屋内運動場[工事]	1階	8月25日	28.0℃	0.025						
	PC準備室[備品]	3階	8月19日	29.0℃	0.060						
篠路中学校	普通教室1年2組[工事]	4階	8月29日	22.6℃	0.015						
新琴似北中学校	職員室[備品]	2階	10月1日	24.9℃	0.010						
太平中学校	普通教室1年1組[工事]	4階	8月4日	30.0℃	0.020						
	ICT保管庫[備品]	4階	8月4日	30.4℃	0.020						
屯田中央中学校	多目的トイレ[工事]	1階	9月5日	22.0℃	0.025						
篠路西中学校	普通教室1年4組[工事]	1階	9月1日	27.4℃	<0.01						
上篠路中学校	1階女子トイレ[工事]	1階	8月8日	26.3℃	0.015						
あいの里東中学校	3階多目的トイレ[昨年1/2超]	3階	8月22日	28.0℃	0.035						
屯田北中学校	2階女子トイレ[工事]	2階	9月4日	25.0℃	0.015						
美香保中学校	屋内運動場[工事]	3階	8月8日	28.5℃	0.015						
札幌中学校	被服室[昨年1/2超]	3階	1月15日	15.0℃	0.010						
	Chromebook保管庫[備品]	1階	1月15日	18.0℃	0.010						
明園中学校	普通教室3年1組[工事]	2階	9月5日	24.0℃	0.020						
札幌中学校	体育館[工事]	3階	1月14日	18.0℃	0.010						
栄南中学校	機械室[備品]	1階	9月6日	29.0℃	0.010						
元町中学校	被服室[[昨年1/2超]	1階	10月15日	17.9℃	<0.01						
札幌北中学校	普通教室1年4組[工事]	1階	9月1日	27.4℃	<0.01						
幌東中学校	2階コンピューター室[工事]	2階	8月8日	26.6℃	0.025						
白石中学校	普通教室3年2組[備品]	2階	8月28日	27.0℃	0.010						
日章中学校	普通教室3年5組(現2年5組)[工事]	3階	8月18日	29.0℃	0.030						
	普通教室3年1組[備品]	2階	8月20日	28.5℃	0.035						
柏丘中学校	給食室[工事]	1階	10月27日	18.0℃	0.010						
	研修室[備品]	2階	10月27日	23.0℃	0.010						
	格技室[工事]	1階	9月2日	24.4℃	<0.01						
東白石中学校	PC準備室[備品]	2階	9月2日	26.8℃	0.045						
米里中学校	7組準備室(旧PC準備室)[[昨年1/2超]	2階	11月9日	22.4℃	0.010						
信濃中学校	資料室[備品]	2階	8月8日	27.8℃	0.025						
もみじ台中学校	屋内運動場[工事]	1階	8月27日	26.1℃	<0.01						
青葉中学校	特別支援教室[工事]	1階	8月26日	25.2℃	0.010						
厚別中学校	1階器具庫[昨年1/2超]	1階	8月28日	23.0℃	0.015						
	普通教室1年2組[備品]	4階	8月29日	27.0℃	<0.01						
厚別南中学校	1階バリアフリートイレ[工事]	1階	8月21日	26.3℃	0.025						
厚別北中学校	普通教室3年5組[備品]	2階	9月7日	27.0℃	<0.01						
八条中学校	特別支援学級[工事]	1階	10月11日	21.0℃	0.010						
月寒中学校	2年活動室[備品]	3階	9月10日	26.0℃	0.030						
平岸中学校	調理室[工事]	2階	9月3日	28.0℃	<0.01						

ホルムアルデヒド濃度測定結果(令和7年度)

令和8年3月31日時点

学校名	令和7年度	階	(1)5時間以上密閉後			(2)通常の使用状態			(3)換気改善後の通常状態		
			測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)	測定実施月日	室温	測定値(ppm)
駿陽中学校	3階第2音楽室[工事]	3階	9月5日	28.0℃	0.040						
	PC (Chromebook) [備品]	3階	9月9日	27.0℃	0.010						
羊丘中学校	木工室[工事]	1階	8月4日	27.0℃	0.015						
東月寒中学校	コンピュータ室[備品]	3階	9月4日		0.055						
西岡中学校	2階コンピュータ室[[昨年1/2超]	2階	9月25日	21.0℃	<0.01						
中の島中学校	コンピュータ準備室[備品]	3階	10月14日	20.0℃	0.025						
西岡北中学校	給食室[工事]	1階	9月15日	26.6℃	<0.01						
	普通教室2年2組[備品]	3階	9月15日	26.5℃	0.025						
あやめ野中学校	スタディールーム[昨年1/2超]	3階	9月5日	24.4℃	0.070						
	多目的トイレ[工事]	地下	9月5日	24.2℃	0.015						
清田中学校	2階男子トイレ[工事]	2階	10月14日	12.0℃	0.020						
	会議室	2階	10月15日	13.0℃	0.010						
平岡中学校	2階男子トイレ[工事]	2階	9月16日	25.8℃	0.010						
	コンピュータ準備室[備品]	1階	9月17日	28.0℃	0.025						
真栄中学校	給食室[工事]	1階	9月5日	26.0℃	0.020						
平岡中央中学校	1階 多目的トイレ[工事]	1階	10月20日	20.0℃	0.010						
	学年会議室[備品]	3階	10月21日	22.0℃	0.010						
平岡緑中学校	コンピュータ室[備品]	2階	10月17日	19.0℃	<0.01						
藤岩中学校	屋内運動場[工事]	1階	10月31日	15.0℃	<0.01						
石山中学校	普通教室2年1組[工事]	3階				9月8日	25.0℃	<0.01			
常盤中学校	普通教室2年3組[備品]	3階	11月2日	24.0℃	<0.01						
澄川中学校	コンピュータ室[昨年1/2超]	2階	8月27日	27.9℃	0.085	8月27日	27.6℃	0.020			
南が丘中学校	給食室[工事]	1階	10月16日	21.0℃	<0.01						
手稲東中学校	体育館[工事]	1階	12月9日	21.0℃	0.010						
発寒中学校	金工室[工事]	1階	10月31日	22.0℃	<0.01						
	配膳室[工事]	1階	10月21日	23.4℃	0.010						
西陵中学校	校内学習支援センター[備品]	2階	10月21日	20.0℃	0.020						
西野中学校	体育館[工事]	3階	12月8日	15.0℃	0.010						
八軒東中学校	職員室[備品]	2階	10月11日	21.8℃	<0.01						
手稲中学校	コンピュータ室[備品]	2階	9月3日	25.6℃	0.010						
手稲西中学校	体育館[工事]	1階	9月16日	25.0℃	0.010						
	PC準備室[備品]	3階	9月16日	23.0℃	0.060						
稲陵中学校	PC (Chromebook) [備品]	3階	9月2日	25.6℃	<0.01						
前田中学校	普通教室3階2年1組[工事]	3階	9月9日	26.0℃	0.015						
稲積中学校	6組学習室[工事]	1階	8月21日	29.0℃	0.025						
	物品庫[備品]	2階	8月21日	29.0℃	0.035						
稲穂中学校	1階多目的トイレ[工事]	1階	9月11日	25.0℃	<0.01						
新陵中学校	給食コンテナ庫[工事]	1階	9月11日	21.0℃	0.010						
	コンピュータ室[備品]	3階	9月10日	28.0℃	0.030						
前田北中学校	普通教室2階3年1組[工事]	2階	9月4日	26.6℃	0.025						
定山溪学園	図書室[工事]	1階	10月29日	20.0℃	<0.01						
大通高等学校	401講義室[工事]	4階	9月9日	27.4℃	0.040						
啓北商業高等学校	3階2年A組[工事]	3階	9月15日	27.0℃	0.010						
	CALL教室[備品]	1階	9月15日	27.4℃	0.010						
豊明高等支援学校	普通教室1年5組[工事]	1階	8月6日	30.4℃	0.070						
北翔支援学校	調理室[工事]	1階							8月18日	28.4℃	0.010
豊成支援学校	職員室[工事]	2階	8月30日	27.8℃	0.010						
みなみの社高等支援学校	普通教室1年1組[工事]	1階	9月18日	22.9℃	0.010						

(1)の検査結果が基準値(0.08ppm)を超過している学校については、(2)通常の使用状態、(3)換気改善後の使用状態で再度測定を行い、測定結果が基準値を下回り、教室の使用に支障がないことを確認していただきます。
なお、教室の使用にあたっては、使用開始前に廊下側のドア及び外側の窓を開け換気を十分に行うよう、各学校に改めて注意喚起しております。
※測定値が青字のものは、測定結果が基準値の1/2を超えた教室で、次年度も検査対象となります。

令和7年度揮発性有機化合物室内濃度測定結果（学校環境衛生基準に基づく検査結果）

物質名	ホルム	トルエン	キシレン	パラジクロ	エチルベ	スチレン
簡易測定(ppm)	0.08	0.07	0.05	0.04	0.085	0.05
拡散法($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100	260	200	240	370	220

施設名称	測定室名	測定実施 年月日	測定方法 ※1	測定結果(ppm又は $\mu\text{g}/\text{m}^3$) ※2						備考
				ホルム アルデヒ ド	トルエン	キシレン	パラジクロ ロベンゼン	エチルベ ンゼン	スチレン	
もみじの丘小学校	体育館	8月19日	拡散法		<5					
琴似中央小学校	調理室	8/12~13	拡散法		10					
	休憩室	8/12~13	拡散法		20					
山の手小学校	1階開放トイレ(男子)	8/18~19	拡散法		15	21		9		
南白石小学校	体育館	8月21日	拡散法			59				
前田中学校	給食室	8月18日	拡散法		231					

※1(測定方法及び単位) 簡易測定: ppm 拡散法、吸引法: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

※2(測定結果) ND: 定量下限値以下