

## 南区役所等環境衛生管理業務に対する質問・回答

受付日 平成 30 年 3 月 13 日

No.	質 問 内 容	回 答
1	<p>・受水槽清掃</p> <p>①作業時間は平日日中で可能か</p> <p>②受水槽 区役所 23 m<sup>3</sup>と区民センター12 m<sup>3</sup>は 2 槽式か</p>	<p>①可能です。</p> <p>②区役所・区民センター共に 2 槽式です。</p>
2	<p>・雑排水槽清掃</p> <p>①作業時間は平日日中、早朝等過去の作業時間帯を教えてください</p> <p>②雑排水槽 18 m<sup>3</sup>は事前にポンプアップ可能か、汚泥（有機）の処理実績は何m<sup>3</sup>位か</p> <p>③屋外に汚泥吸引車を置いて、雑排水槽まで伸ばすホースは何m位必要か</p> <p>④排水口、清掃口は全て薬剤洗浄か 99 個（高压洗浄は必要なしか）</p>	<p>①H28～29 年度実施時は、土曜日に作業しております。作業時間帯は 8：15～15：00 です。</p> <p>平日でも作業は可能ですが、におい等が発生する場合は、区役所閉庁時にお願いしたいと思っております。</p> <p>②事前のポンプアップは可能です。汚泥は発生しておりません。</p> <p>③汚泥の発生がないため、汚泥吸引車は使用しておりません。</p> <p>④全て薬剤洗浄で高压洗浄は必要ありません。</p>