

質 問	回 答
1. 図面上の表記について、コントロールボックス2台と表記されているが、通用口に1台ともう1台はどちらに設置されているのでしょうか？	1. 2台は、電気錠用と警備セット、リセット用の2台です。両方とも通用口に設置しております。なお、左記の双方の機能を持つ機器であれば、1台設置で可です。
2. 図面に表記される「連動システム等」について、 ア 「2. 通用口電気錠には年間タイマーを設置して制御し、施錠時 間中はセキュリタイカード照合により解錠できるようにする」 とあるが、年間タイマーは受託者側で用意するものですか？	2. ア お見込みのとおりです。受託者側で用意をお願いいたします。
イ 「3. 電話装置をインターホン及び電気錠制御装置と連動させ、 電話機の操作で解錠できるようにする。」とあるが、電話装 置、インターホン、電気錠制御盤は委託者側の機器で受託者が 用意する機器ではないと考えて良いでしょうか？ ※電気錠本体についても委託者側の機器と考えて良いでしょうか？	イ 電話装置、インターホンは委託者側で用意します。電気錠制 御装置は受託者側で用意するようお願いいたします。 ※電気錠本体は、委託者側の機器です。
ウ 「5. 個別監視設備警報 ①警報盤異常／復旧 ②電気錠異常／ 復旧」とあるが、設備警報盤は何を監視しているのでしょうか？ また、電気錠異常とは、扉が一定時間解放されたままになる と警報が鳴るかと思いますが、その監視で良いでしょうか？	ウ 設備警報としては動力警報・ボイラー警報等があり、この個 別監視警報盤に集約されています。この警報盤からの警報を監 視・対応する業務となります。 また、電気錠異常は、庁舎の開庁時間外における部外者の入 室制限が目的ですので、扉の施錠状態の監視や物理的な外部の 力によりこじ開けられたりして解放されるような状況も含みま す。
3. 土木センター事務室から、整備工場、2番倉庫への現在の配管・ 配線ルートについてですが、架空線での対応でしょうか？ それと も、配線地中配管でしょうか？	3. 建物間は、架空線での対応となります。