

仕様書の内容等に対する質問及び回答

案件名：ていねプール排水水中ポンプ取替修繕等業務

質 問	回 答
1 業務内容①について 排水ポンプの付属ケーブルの必要な長さは何メートルでしょうか	1 6mになります。
2 業務内容④について 土工事は人が手掘りできる状況でしょうか	2 芝生地にあるので手掘りできる状況です。
3 業務内容④について 排水柵の深さは何メートルでしょうか	3 約1mになります。
4 業務内容⑥について 2重管加工の範囲は各所何メートルでしょうか	4 約0.5mになります
5 業務内容⑥について 現場の状況写真等があれば公開いただけますか。	5 現場写真等の公開はしておりませんので、直接現地をご覧くださいこととなります。なお、ていねプールの指定管理者（平日8時-17時 TEL:011-682-6588）に事前に連絡すれば、プール敷地内をご覧くださいことは可能です。 (回答日：令和5年6月2日)

※ 質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正・要約することがあります。