

仕様書の内容等に対する質問及び回答

案件名：南 22 条パークゴルフ場人工芝等敷設業務

質 問	回 答
<p>1 特記仕様書 2「①パークゴルフグリーン改修工（人工芝化）」について</p> <p>(1) 防草シート敷設について、防草シートの製品もしくは規格指定はありますか。</p> <p>(2) 景観芝（ミドルターフ 芝丈 30mm）敷設について、人工芝の製品指定はありますか。</p>	<p>1 特記仕様書 2「①パークゴルフグリーン改修工（人工芝化）」について</p> <p>(1) 防草シートについて製品・規格指定はありませんが、公共工事での使用実績がある等、適切な製品を使用してください。</p> <p>(2) 人工芝は株式会社 住ゴム産業の「ミドルターフ」（芝丈 30 mm）または同等品（芝丈：30 mm、芝葉材質：ポリエチレン、防炎認定あり）とします。なお、同等品を使用する場合は、あらかじめ業務担当者の承諾を得てから設置してください。</p>
<p>2 特記仕様書 2「②パークゴルフグリーン改修工（土工芝張替）」について</p> <p>(1) 目土について、散布目土の仕様があれば、教えてください。</p> <p>(2) 灌水について、貸与ポンプに水道ホースを接続し、スプリンクラーでの散水を行えますか。</p>	<p>2 特記仕様書 2「②パークゴルフグリーン改修工（土工芝張替）」について</p> <p>(1) 札幌市土木工事共通仕様書を参照してください。</p> <p>(2) 施工した土工芝全体に十分な量の灌水ができ、かつ、パークゴルフ利用者等に水がかからないような処置が可能であれば、スプリンクラーでの散水も可能です。</p>
<p>3 特記仕様書 2「④その他」について</p> <p>公園内の車両の進入について、養生した場合、車両及び建設機械のパークゴルフ場内走行や移動は可能ですか。</p>	<p>3 特記仕様書 2「④その他」について</p> <p>極力コース外を通行し、グリーンやフェアウェイ等を避け、利用者の安全を確保したうえでの通行であれば、車両の走行は可能です。</p> <p style="text-align: right;">（回答日：令和 5 年 8 月 14 日）</p>

※ 質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正・要約することがあります。