

仕様書の内容等に対する質問及び回答

案件名：ていねプールパッケージ型消火設備Ⅰ型設置業務

質 問	回 答
① パッケージ型消火設備は「露出型」で良いでしょうか。	① 露出型を想定しております。
② 「Ⅰ型」の指定はありましたが、総合盤(音響ベル・発信機)無しで良いでしょうか。	② 総合盤（音響ベル・発信機）無しを想定しております。
③ 表示灯の電源を取る場所は近くにありますか。	③ 電源を取る場所は近くにあり、既設の屋内消火栓から電源を取ることを想定しております。
	(回答日：令和8年2月2日)

※ 質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正・要約することがあります。