

(令和8年7月31日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 石山西岡南線ほか1線道路改良に伴う予備検討業務

番号	質 問 事 項	回 答
1	特記仕様書では線形及び構造物の再検討に伴う修正設計と示されていますが、設計書の歩掛では、平面縦断等の線形変更が生じない「道路予備修正設計(B)」にて計上されています。 一般的に考えられる「平面縦断線形の変更」または「横断形状の修正に伴う変更」のいずれなのかご教示いただけますでしょうか。	現状の道路区域を変更させない形での設計となるため、「横断形状の修正に伴う変更」を想定しております。