

(令和8年8月26日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 中央清掃事務所機械警備業務

番号	質 問 事 項	回 答
1	仕様書「5 業務内容」の(3)「火災警報」について、施設に設置の自動火災報知設備から移報信号を取り監視するという理解でよろしいでしょうか。	ご認識の通り、施設に設置されている自動火災報知設備から移報信号を取り、監視を行う仕様です。
2	仕様書「5 業務内容」の(3)「漏電火災警報」については、漏電ブレーカーの設置があるのでしょうか。	漏電ブレーカー（漏電遮断器）が設置されています。
3	仕様書「5 業務内容」の(3)「設備警報」とありますが具体的に監視する設備項目をお知らせください。	設備異常信号を1回路として受信・監視する仕様となります。各設備の詳細な異常種別につきましては、警報発生時の現場確認にて把握する運用となります。
4	仕様書「7 設置機器の保守管理」について、(1)毎月1回の保守点検とありますが、現地での点検が必須でしょうか。尚、弊社システムは常時異常チェックを行っており故障時には監視センターへ異常信号を送出し常に異常点検を行っております。異常感知時には遅滞なく機器交換等の対応を行う運用となっておりますので現地点検ではなく遠隔点検でよろしいでしょうか。	現地での点検は必須ではありませんので、遠隔点検報告書を毎月提出いただければ問題ございません。
5	仕様書「9 契約終了時の機器の撤去等」について、原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか。	問題ございません。
6	今回は単純に機械警備のみという理解でよろしいでしょうか。	機械警備業務のみの委託となります。（巡回警備等は含まれません。）
7	前回入札時の執行調書を開示お願いいたします。	前回入札の執行調書につきましては、下記URLよりご確認ください。 https://www.city.sapporo.jp/seiso/keivaku/documents/06_4793_sikkoutyousyo.pdf

8	現地の確認は可能でしょうか。	可能です。現地確認を希望される場合は、事前に環境局業務課へ日時をご調整のうえ、ご訪問ください。
9	機械警備の機器配置図の交付は可能でしょうか。	機器配置図の交付は行っておりません。