

仕様書

1 件名 水中ポンプその2

2 仕様及び数量

①	メーカー名	新明和工業株式会社
	名称	水中ポンプ
	機名	S3N80 2.2kw
	数量	1台

【同等品条件】

規格	
口径	80mm
出力	2.2kw
相・電圧	三相 200V
接続	フランジ/自動接続脱着式
吐出し量	0.8m ³ /min以上
全揚程	7.4m以上
周波数	50Hz
材質	ポンプケーシングFC200

②	メーカー名	新明和工業株式会社
	名称	水中ポンプ
	機名	CN80-P80B
	数量	2台

【同等品条件】

規格	
口径	80mm
出力	3.7kw
相・電圧・周波数	200V × 50Hz × 4P
接続	フランジ/自動接続脱着式
吐出し量	0.8m ³ /min以上
全揚程	14.4m以上
動力ケーブル	VCT8m以上
材質	ポンプケーシングFC200
	羽根車FC200
	シャフトSUS420J2
塗装	エポキシ樹脂塗料 黒 50μm
保護装置	オートカット
汚水・汚物用であること	

※同等品で参加する場合は、入札(見積)書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 納入場所・検査場所

札幌市環境局環境事業部山本処理場
札幌市厚別区厚別町山本1065番地

4 納入期限

令和6年3月29日まで

5 特記事項

- ・契約締結後、速やかに担当課と詳細な打合せをすること。
- ・納品にあたっては、事前に担当と打合せを行うこと。
- ・契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約(発注)条件となります。
- ・機器の設置を含みません。

6 連絡先

環境局環境事業部処理場管理事務所山本処理場
札幌市厚別区厚別町山本1065番地

担当: 今井 011-893-0105

処理場管理事務所組織メール: syorikan@city.sapporo.jp