

# 仕 様 書

1 物品名 発寒清掃工場仕切弁ほか

2 規格及び数量

下記物品または同等品とする。

No	品名	規格・仕様	数量
1	仕切弁	桑名金属工業 M20KFSO 250A	1台
2	玉型弁	桑名金属工業 M20KFGO 200A	1台
3	ニードルバルブ	桑名金属工業 M20KFN 50A	1台

3 同等品条件

下表を満たすこと。

No	品名	同等品条件
1	仕切弁	フランジ規格：JIS B 2239 20K RF 呼び径 (A)：250 弁体材質：SCPH2 最高仕様圧力 (MPa)：2.0以上 最高仕様温度 (°C)：350以上
2	玉型弁	フランジ規格：JIS B 2239 20K RF 呼び径 (A)：200 弁体材質：S25C 最高仕様圧力 (MPa)：2.0以上 最高仕様温度 (°C)：350以上
3	ニードルバルブ	フランジ規格：JIS B 2239 20K RF 呼び径 (A)：50 弁体材質：SUS403/ SUS410 最高仕様圧力 (MPa)：2.0以上 最高仕様温度 (°C)：350以上

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

4 納入期限

令和8年5月29日 (金)

5 納入場所・検査場所

札幌市発寒清掃工場（札幌市西区発寒15条14丁目1番1号）

## 6 その他

- (1) 納入場所・納入日時については、事前に担当者と打ち合わせのうえ、納品すること。
- (2) 契約履行確保のため、メーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件となる。
- (3) 弁類検査成績表をつけること。

## 7 担当者

環境局環境事業部発寒清掃工場 工藤 雅大

札幌市西区発寒15条14丁目1番1号 011-667-5311

メールアドレス：hassamu-seisoukoujou@city.sapporo.jp