

# 仕 様 書

1 物品名  
保護継電器

2 規格及び数量

No.	品 名	規格・寸法等	数 量	備 考
1	67R S0G 制御装置	多回路埋込方向性 ZCT M64×2 戸上 LTR-L-D1F	1 組	
2	51F 過電流継電器	制御電源不要 2 要素 東芝 NC022P-02A	4 台	
3	27R 不足電圧継電器	制御電源不要 2 要素 東芝 IVUID-AG1	1 台	
5	67F 地絡方向継電器	67F2,F3 光商工 LDG-71 AC110V	2 台	
6	51G 漏電リレー	LEG-170LF 光商工 AC200V 0.1~0.8A	3 台	
7	ZCT	SM41	3 台	
10	ZCT	SM64	7 台	
11	ZCT	SM106	4 台	

※ 受託時に現物確認を行い、納品する物品と中沼プラスチック選別センター内に設置されている物品の規格が同等か確認すること。

3 納入期限

令和6年1月12日（金）

4 納品場所・検査場所

札幌市東区中沼町 45 番地 11  
中沼プラスチック選別センター

5 発注者

環境局環境事業部施設管理課 管理係 和田  
（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 札幌市役所 13 階）  
電話：011-211-2922

6 その他

- ・納品の時期・場所等について、請求課と十分打ち合わせすること。
- ・梱包材等の廃棄物は受注者の責任において引き取り処分すること。
- ・本仕様書に明記されていない事項については、発注者と協議により決定すること。