

仕様書

1 件名 水中ポンプ

2 仕様及び数量

| | | |
|---|-------|-------------|
| ① | メーカー名 | 新明和工業株式会社 |
| | 名称 | 水中ポンプ |
| | 機名 | CN100 7.5kw |
| | 数量 | 1台 |

【同等品条件】

| 規格 | |
|------|--------------------------|
| 口径 | 100mm |
| 出力 | 7.5kw |
| 相・電圧 | 三相 200V |
| 接続 | フランジ/自動接続脱着式 |
| 吐出し量 | 1.4m ³ /min以上 |
| 全揚程 | 15.2m以上 |
| 周波数 | 50Hz |
| 材質 | ポンプケーシングFC200 |

| | | |
|---|-------|-------------|
| ② | メーカー名 | 新明和工業株式会社 |
| | 名称 | 水中ポンプ |
| | 機名 | CN100 5.5kw |
| | 数量 | 1台 |

【同等品条件】

| 規格 | |
|------|--------------------------|
| 口径 | 100mm |
| 出力 | 5.5kw |
| 相・電圧 | 三相 200V |
| 接続 | フランジ/自動接続脱着式 |
| 吐出し量 | 1.2m ³ /min以上 |
| 全揚程 | 12.9m以上 |
| 周波数 | 50Hz |
| 材質 | ポンプケーシングFC200 |

| | | |
|---|-------|-----------|
| ③ | メーカー名 | 新明和工業株式会社 |
| | 名称 | 水中ポンプ |
| | 機名 | CN80-P80B |
| | 数量 | 2台 |

【同等品条件】

| 規格 | |
|-------------|--------------------------|
| 口径 | 80mm |
| 出力 | 3.7kw |
| 相・電圧・周波数 | 200V×50Hz×4P |
| 接続 | フランジ/自動接続脱着式 |
| 吐出し量 | 0.8m ³ /min以上 |
| 全揚程 | 14.4m以上 |
| 動力ケーブル | VCT8m以上 |
| 材質 | ポンプケーシングFC200 |
| | 羽根車FC200 |
| | シャフトSUS420J2 |
| 塗装 | エポキシ樹脂塗料 黒 50μm |
| 保護装置 | オートカット |
| 汚水・汚物用であること | |

※同等品で参加する場合は、入札(見積)書提出期限までに、担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を電子メールで提出し、担当課の確認及び承認を受けること。

なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。

3 納入場所・検査場所

札幌市環境局環境事業部山本処理場
札幌市厚別区厚別町山本1065番地

4 納入期限

令和6年3月29日まで

5 特記事項

- ・契約締結後、速やかに担当課と詳細な打合せをすること。
- ・納品にあたっては、事前に担当と打合せを行うこと。
- ・契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約(発注)条件となります。
- ・機器の設置を含みません。

6 連絡先

環境局環境事業部処理場管理事務所山本処理場
札幌市厚別区厚別町山本1065番地
担当:今井 011-893-0105
処理場管理事務所組織メール: syorikan@city.sapporo.jp