

# 仕 様 書

## 1 修繕名称

白石清掃工場ロードヒーティング配管修繕

## 2 履行期限

令和6年12月20日まで

## 3 修繕場所

札幌市白石区東米里 2170 番 1

## 4 修繕内容

ロードヒーティング用ヘッダー接続管が部分的に腐食していることから、当該配管(エルボ)を交換するものである。

- ・ヘッダー接続管制作・取付施工 :50A×16か所、65A×6か所
- ・更新配管仕様 :配管用炭素鋼鋼管(黒)、フランジ接合材付、パッキン・ボルト・ナット付

## 5 完了確認

受託者は、修繕完了後、以下の確認並びに合格条件を満たしていることの確認を施設管理担当者から受けること。

### (1) 確認内容

通水後、漏れがないかの確認をすること。

### (2) 合格条件

- ア 前述の確認において不具合、不良箇所が発見されないこと。
- イ 前述の確認において不具合が発見された場合、直ちに原因調査・報告を行い、補修方法について協議するものとする。
- (ア) その原因が受託者の責に帰するものである場合は、受託者の責任により復旧し、再度、前号と同様の確認を受け、不具合が発見されないこと。
- (イ) その原因が受託者の責に帰するものでない場合は、担当者と協議すること。

## 6 提出書類

修繕完了報告書(様式任意) 1部 ※修繕前後の写真を含むこと  
納品書 1部

## 7 環境負荷の低減

- (1) 本業務の履行においては、環境負荷の低減に努める。
- (2) 本業務の履行において使用する部品・材料等は、環境に配慮したものを使用する。

## 8 その他

- (1) 既存物件の損傷防止に努め、万一損傷が生じた場合は、速やかに業務担当者へ報告すると共に、受託者の責任において復旧する。
- (2) 本仕様書に明記のない事項については、担当者と協議して実施すること

## 9 担当者

札幌市環境局環境事業部 白石清掃工場 管理係 佐々木