

仕 様 書

- 1 件 名
クリーンセンター高圧真空遮断器ほか修繕
- 2 内 容
クリーンセンター電気室高圧受電盤内の高圧真空遮断器他が老朽化（1994 年製）したため、修繕を行う。
- 3 作業場所
札幌市環境局環境事業部札幌市クリーンセンター
札幌市手稲区手稲山口 3 1 8 番地
- 4 作業時間
午前 9 時 ～ 午後 5 時とする。
※出来るだけ業務に支障のないよう努めること。
- 5 作業期限
令和 4 年 3 月 2 5 日（金）までとする。
- 6 交換機器

(1) 高圧真空遮断器	1 台
(2) 高圧断路器	1 台
(3) アレスター	1 台
(4) 高圧進相コンデンサー(PCB 含有検査含む)	1 台
- 7 その他
 - (1) 作業実施に必要な機器、工具及び消耗品類は受託者の負担とする。
 - (2) 作業中又は作業終了後、受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等は受託者の責任により処理すること。
 - (3) 本仕様書に明記のない事項については、本市と協議のうえ決定する。
 - (4) 交換後の部品材料等は受託者の負担により廃棄処理を行うこと。
- 8 問合せ先
住 所 札幌市東区東苗穂 2 条 2 丁目 2 番 1 号
担 当 札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所 井上
電 話 0 1 1 - 7 8 3 - 5 3 1 4