

(令和 7 年 1 月 21 日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 発寒清掃工場更新事業に係る土壌汚染状況調査業務（表土調査）

番号	質 問 事 項	回 答
1	「仕様書 第 2 章 特記仕様書 1 (1) 土壌汚染状況調査 ウ 土壌試料採取及び埋戻し」において、地下施設が設置されていた箇所の下部は、GL-4.5m 付近まで掘削した土砂をコア箱等で保管する必要がありますか。	必要ありません。