

渦巻ポンプ購入仕様書

- 1 名称
渦巻ポンプ

- 2 数量及び規格

品名	仕様・規格	数量	単位
渦巻ポンプ	CNA50-18 1.5kW-4P-200V (株)西島製作所	2	台

※ 同等品で参加する場合は、入札(見積)書類提出期限までに担当課まで同等・規格確認及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることがわかる書類を電子メールで提出すること。なお、電子メールで提出する場合、見積依頼用メールアドレスから担当課組織メールアドレス宛に送信すること。

○同等品条件

吸込側口径：65A

吐出側口径：50A

吐出量：0.4m³/min以上

全揚程：7m以上

取扱液質：汚泥

材質：シャフト部 SUS316

インペラ部 FC250

パッキンスリーブ S45C

電源：200V

既存配管を加工しないで接続できること。確認のため現地調査を行うことも可能とする。

- 3 納入期限
令和9年1月29日(金)

- 4 納入場所及び検査場所
モエレ処理場 札幌市東区モエレ沼公園1番2号

- 5 その他

- (1) 契約締結後、速やかに担当課と詳細な打合せをすること。
- (2) 納品にあたっては事前に担当者と打ち合わせを行うこと。
- (3) 契約の履行確保のため選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約(発注)の条件となります。
- (4) その他疑義等が生じた場合は、入札(見積)書提出前に担当者に確認すること。

- 6 担当
札幌市環境局環境事業部処理場管理事務所 金子 (電話 011-783-5314)
組織メールアドレス syorikan@city.sapporo.jp