

(令和3年10月29日 掲載)

質 問 応 答 書

(役務名) 白石清掃事務所車庫 No. 1 作業所照明器具修繕

質 問 事 項	回 答
安定器に PCB は含まれていますか。	PCB は含まれておりません。
既設の水銀灯の安定器は PCB が含まれていない物ですか？ また、マニフェストは必要ですか？	PCB は含まれておりません。 マニフェストの提出は必要です。
車庫入口の高さはどれくらいですか？ (高所作業車が入るかの確認です。)	シャッターの開口の高さは、3500mm です。
取付箇所はどのような状況でしょうか？ H鋼露出・天井ボード貼付け等	車庫入口側の 2 灯はケーブルラック下面に取付け、残り 6 灯はH鋼直付けです。
支持金具とは取付金具の事でしょうか？	取付金具のことを指しております。
作業当日は敷地内に作業従事者の車両を駐車することは可能でしょうか？	可能です。
入札前に一度現地調査を行いたいのですが可能でしょうか？	現地調査は可能ですが、希望する場合は事前に下記まで連絡願います。 連絡先：011-876-1753 (白石清掃事務所副所長 今井)