

(令和5年7月6日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 旧豊平清掃事務所機械警備業務

番号	質 問 事 項	回 答
1	車庫棟の電話回線を使用することは可能でしょうか。可能であれば光回線なのかアナログ回線なのか教示お願いします。使用出来ない場合、専用回線を用意する必要がありますでしょうか？	8月以降使用可能です。電話回線はアナログ回線です。
2	契約書(案)の第13条の2及び3、ご解約時の原状回復について、ご解約時の原状回復の範囲となりますが、警報機器撤去時の撤去跡につきましては、ビス穴のパテ埋め・撤去跡へ化粧プレート等の軽度の補修となりますが、よろしいでしょうか(仕様書の9についても同様です)。	問題ありません。
3	仕様書5の業務内容(3)について、「火災警報」ですが現地に自火報盤は設置されているでしょうか。	設置されています。
4	仕様書7の設置機器の保守管理について、毎月1回の保守点検は現地での確認対応となりますでしょうか。現地確認は適宜点検でよろしいでしょうか。	毎月1回の保守点検は現地での確認をお願いします。
5	仕様書8の警備報告書について、ご提出する文書・報告書の様式は任意書式でよろしいでしょうか。	任意書式で構いませんが、必要に応じて協議させていただく場合があります。

6	図面について、現状外観図しか確認できませんが警備機器についてその種類・個数・設置場所に指定等ありますでしょうか。	全ての出入口及び窓からの侵入を検知でき、施設全域の火災を検知できれば指定はありません。また、平面図が必要であればご提供致します。
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		