

(令和 7 年 6 月 13 日 掲載)

質 問 応 答 書

調達件名 モエレ処理場 No. 1 集水マンホールポンプ更新業務業務

番号	質 問 事 項	回 答
1	ポンプケーブルの接続位置はマンホール内で良いのでしょうか？ ポンプからの接続位置と距離を教えてください。	マンホール内です。 接続位置はマンホール上部、ケーブル長は 20m です。
2	ポンプの電気容量は 3.7 k w 200 V と考えましたがよろしいのでしょうか？	訂正告示にて明示しておりますが 5.5 k W×200 V×50 H z です。