

仕 様 書

1 修繕名

プラスチック選別センター 給湯配管修繕

2 規格及び数量

No.	品 名	規格・寸法等	数 量	備考
1	ゲート弁	25A×5K	2 個	送り用
2	ゲート弁	20A×5K	2 個	戻り用
3	M 型銅管	25 φ	1 式	送り用
4	M 型銅管	20 φ	1 式	戻り用
5	継手・支持金物		1 式	
6	雑材消耗品費		1 式	
7	修繕費	配管作業、保温作業	1 式	
8	諸経費	撤去費含む	1 式	

※ 整備範囲は、別添の図面を参照

3 納入期限

令和 2 年 11 月 27 日 (金)

4 修繕場所・検査場所

札幌市東区中沼町 45 番地 11

中沼プラスチック選別センター

5 連絡先

環境局環境事業部施設管理課 管理係 伊藤


(札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 札幌市役所 13 階)

電話 : 011-211-2922

6 その他

- ・納品の時期・場所等について、請求課と十分打ち合わせすること。
- ・詳細な修繕箇所については、契約後、事前に請求課に確認すること。

1階給排水衛生設備 水場回り平面図



2階給排水衛生設備 水場回り平面図

