

仕 様 書

1 修繕名

雑がみ選別センター 受電設備等修繕

2 修繕内容

本修繕は、施設の安定的な稼働のため、次のとおり受電用遮断器(VCB)の改修、電気室キュービクルの低圧動力盤の電圧計の改修を行うものである。

No.	品 名	規格・寸法等	数 量	備 考
1	真空遮断器	7.2kV 600A 12.5kA 電動バネ 引出型 HA12DX-A1	1 台	
2	コンデンサトリップ装置	埋込型 VCB-T1PB	1 台	
3	交流電圧計	広角度 WM8NVR3 0~300V	1 台	
4	修繕費	高圧受電盤改修、低圧動力盤改修	1 式	
5	雑材消耗品費		1 式	
6	諸経費	撤去費含む	1 式	

3 納入期限

令和2年11月27日(金)

4 修繕場所・検査場所

札幌市東区中沼町45番地19

中沼雑がみ選別センター

5 連絡先

環境局環境事業部施設管理課 担当：伊藤

(札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所13階)

電話：011-211-2922

6 その他

- ・修繕の時期・場所等について、担当課と十分打ち合わせすること。特に、本修繕は施設の全停電が必要となることを考慮すること。
- ・機器の機能を保全するため、必ず現地を確認し、適切な資材を用いること。