

# 添付資料4 インフラ設備取合い点

- ・熱源水取合い点 (北海道地域暖房行き)
- ・保養センター駒岡排水及び電気 (取合い点)

- ・豊平・南清掃事務所 熱源水・下水取合い点

- ・駒岡清掃工場 (豊平・南清掃事務所) 上水取合い点

札幌市  
駒岡発電所  
駒岡清掃工場

- ・既存井戸の位置

- ・新設 北海道地域暖房熱源水ルート案
- ・新設 保養センター駒岡排水ルート案
- ・新設 保養センター駒岡送電ルート案 (共同溝を含めてDBO事業にて施工する)

- ・新設 豊平・南清掃事務所向け熱源水ルート案
- ・ロードヒーティング熱源水ルート案 (共同溝を含めてDBO事業にて施工する)

- ・電気、ガス、通信取合い点

- ・上水、下水取合い点

- ・雨水排水取合い点

調整池  
雨水調整池  
A=2187m<sup>2</sup>  
容量=155.0

焼却施設


破碎施設

管理棟

札幌市南区内  
真駒内

- ・真駒内駒岡団地RH取合い点

— 敷地境界



1:1000(A3)